

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850546-1
Сатып алудың атауы:	Жылу желеуі кемінде 9 кВт
Лоттың нөмірі:	№ 88300721-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ауа шымылдығы
Лоттың сипаттауы:	жылулық, электрлік жылу көзімен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу пердесі кемінде 9 кВт (ДУиОИ)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы данғ. Жөніс 62
Жеткізу мерзімі:	шартқа және қосымшаларға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1) Тауар атауы: Жылу желеуі кемінде 9 кВт 2) Тауар жеткізу орны: Астана қ., Жеңіс даңғылы 62 (қойма) 3) Тауар жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн, БҰЛ РЕТТЕ, ЕГЕР ӨНІМ БЕРУШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ТІЗІЛІМІНДЕ БОЛСА, ЖЕТКІЗІЛІМ ШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН КҮННЕН БАСТАП КҮНТІЗБЕЛІК 61 (АЛПЫС БІР) КҮННЕН КЕШІКТІРІЛМЕЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. 4) Тауар саны: 10 дана Тауардың атауы: 9 кВт электрлік жылу пердесі. Мақсаты: Бір және екі жармалы есік ойықтарын суық ауаның кіруінен қорғауға, жылу шығынын азайтуға және үй-жайлардың ішінде қолайлы температураны сақтауға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Жабдықтың түрі — электрлік жылу пердесі. 2. Ең жоғары жылу қуаты — кемінде 9 кВт. 3. Ауа өнімділігі — кемінде 1050 м³/сағ. 4. Корпустың ені — кемінде 1575 мм. 5. Корпустың биіктігі — кемінде 155 мм. 6. Корпустың тереңдігі — кемінде 155 мм. 7. Қыздыру элементінің түрі — көлемді қаңқаға орнатылған, ине тәрізді СТИЧ қыздыру элементі. 8. Ауаны қыздыру температурасының айырмасы (дельта температурасы) — кемінде 26 °С. 9. Қыздыру қуатының сатылары — 0 / 4,5 / 9 кВт. 10. Желдеткіш қозғалтқыштарының қуаты — 170 Вт-тан аспауы тиіс. 11. Қыздыру режимдерінің саны — кемінде 3. 12. Желдету режимдерінің саны — кемінде 1. 13. 5 м қашықтықтағы шу деңгейі — 52 дБ-ден аспауы тиіс. 14. Басқару түрі — қашықтан және қолмен басқару. Жылу пердесін қашықтан басқару пульті арқылы және жабдықтың корпусында орналасқан басқару тетіктері арқылы тікелей басқару мүмкіндігі көзделуі тиіс. Температураны реттеу — электрондық реттегіштің болуы. 15. Температураны орнату дәлдігі — 1 °С. 16. Электрмен қоректендіру кернеуі — 380-400 В. 17. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі — IP10. ҚР аумағында қолданыстағы және сатып алынатын тауарға сәйкес келетін ұлттық/мемлекетаралық стандарт жоқ. Жеткізуге қойылатын талаптар: • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Жеткізу алдында жабдықтың моделі мен техникалық сипаттамалары Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. • Тауарды сақтау орнына дейін жеткізу және түсіру Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. • Жеткізілетін тауар көрсетілген техникалық сипаттамаларға және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850546-1
Наименование закупки:	Тепловая завеса не менее 9 кВт
Номер лота:	№ 88300721-ЗЦП1
Наименование лота:	Завеса воздушная
Описание лота:	тепловая, с электрическим источником тепла
Дополнительное описание лота:	Тепловая завеса не менее 9 кВт (ДУиОИ)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка пр. Женис 62
Срок поставки:	согласно договора и приложений
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1) Наименование закупаемых товаров: Тепловая завеса не менее 9 кВт 2) Место поставки товаров: г.Астана, пр.Победы 62 (склад) 3) Срок поставки товаров: 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, ПРИ ЭТОМ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК В РЕЕСТРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОГО) КАЛЕНДАРНОГО ДНЯ С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА. 4) Количество: 10 штук Наименование товара: Тепловая завеса электрическая не менее 9 кВт. Назначение: Предназначена для защиты одностворчатых и двустворчатых дверных проёмов от проникновения холодного воздуха, снижения теплопотерь и поддержания комфортной температуры внутри помещений. Технические характеристики: 1. Тип оборудования — электрическая тепловая завеса. 2. Максимальная тепловая мощность — не менее 9 кВт. 3. Максимальная производительность по воздуху — не менее 1050 м³/ч. 4. Ширина корпуса — не менее 1575 мм. 5. Высота корпуса — не менее 155 мм. 6. Глубина корпуса — не менее 155 мм. 7. Тип нагревательного элемента — СТИЧ на объёмном каркасе, игольчатой формы. 8. Нагрев воздуха (дельта температуры) — не менее 26 °С. 9. Ступени мощности обогрева — 0 / 4,5 / 9 кВт. 10. Мощность двигателей вентилятора — не более 170 Вт. 11. Количество режимов нагрева — не менее 3. 12. Количество режимов вентиляции — не менее 1. 13. Уровень шума на расстоянии 5 м — не более 52 дБ. 14. Тип управления — дистанционное и ручное управление. Должна быть предусмотрена возможность управления тепловой завесой с помощью пульта дистанционного управления и непосредственно на корпусе оборудования.Регулировка температуры — наличие электронного регулятора. 14. Точность установки температуры — 1 °С. 15. Напряжение электропитания — 380-400 В. 16. Класс пылевлагозащиты — IP10. 17. Отсутствует национальный/межгосударственный стандарт действующее на территории РК и соответствующее приобретаемому товару. Требования к поставке: • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. • До поставки необходимо согласовать с Заказчиком модель и технические характеристики оборудования. • Доставка и разгрузка товара до места складирования осуществляются силами и за счёт Поставщика. • Поставляемый товар должен соответствовать указанным техническим характеристикам и требованиям действующих нормативных документов.