

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17810938-1
Сатып алудың атауы:	Батарея, , дыбыстық дабыл сиренасы.
Лоттың нөмірі:	№ 88198601-3ЦП2
Лоттың атауы:	Хабарландырғыш
Лоттың сипаттауы:	дыбыстық, күзет-дыбысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дыбыстық ескерту сиренасы.Дыбыс қысымының деңгейі (көлемі): 1 метр қашықтықта кемінде 95-100 дБА.Жарылысқа қарсы (бұрынғы орындау): жарылысқа қарсы таңбалау (мысалы, 1Ex d IIC T6 X немесе ұқсас).Бұл газ қазандығы болғандықтан, газ ағып жатқанда, кәдімгі сиренаның ішіндегі ұшқын жарылыс тудыруы мүмкін. Дабыл беруші жарылыстан қорғалған корпуста болуға міндетті.Қабықты қорғау дәрежесі (IP): IP54 — тен төмен емес, оңтайлы-IP65 / IP66.Қуат көзі: стандартты 12В немесе 24В тұрақты ток (DC).Температура диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін (өйткені қазандық жеке ғимаратта орналасқан, онда қыста қазандықтар сөнген кезде температура күрт төмендеуі мүмкін).
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Индекс 060009, Атырау қаласы 4 мөлтек ауданы 4 В
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дыбыстық ескерту сиренасы.Дыбыс қысымының деңгейі (көлемі): 1 метр қашықтықта кемінде 95-100 дБА.Жарылысқа қарсы (бұрынғы орындау): жарылысқа қарсы таңбалау (мысалы, 1Ex d IIC T6 X немесе ұқсас).Бұл газ қазандығы болғандықтан, газ ағып жатқанда, кәдімгі сиренаның ішіндегі ұшқын жарылыс тудыруы мүмкін. Дабыл беруші жарылыстан қорғалған корпуста болуға міндетті.Қабықты қорғау дәрежесі (IP): IP54 — тен төмен емес, оңтайлы-IP65 / IP66.Қуат көзі: стандартты 12В немесе 24В тұрақты ток (DC).Температура диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін (өйткені қазандық жеке ғимаратта орналасқан, онда қыста қазандықтар сөнген кезде температура күрт төмендеуі мүмкін)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17810938-1
Наименование закупки:	Аккумулятор,, Сирена звукового оповещения
Номер лота:	№ 88198601-ЗЦП2
Наименование лота:	Оповещатель
Описание лота:	звуковой, охранно-звуковой
Дополнительное описание лота:	Сирена звукового оповещения.Уровень звукового давления (громкость): Не менее 95-100 дБА на расстоянии 1 метра.Взрывозащищенность (Ех-исполнение): Маркировка взрывозащиты (например, 1Ex d IIC T6 X или аналогичная).Поскольку это газовая котельная, при утечке газа искра внутри обычной сирены может спровоцировать взрыв. Оповещатель обязан быть во взрывозащищенном корпусе.Степень защиты оболочки (IP): Не ниже IP54, оптимально — IP65 / IP66.Электропитание:Стандартно 12 В или 24 В постоянного тока (DC).Температурный диапазон:От -40 °С до +50 °С (т.к. котельная находится в отдельно стоящем здании, где зимой при отключении котлов температура может резко упасть).
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Индекс 060009 город Атырау, ул.Авангард 4 мкр, 4В
Срок поставки:	Со дня вступления силу договора в течений 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сирена звукового оповещения.Уровень звукового давления (громкость): Не менее 95-100 дБА на расстоянии 1 метра.Взрывозащищенность (Ех-исполнение): Маркировка взрывозащиты (например, 1Ex d IIC T6 X или аналогичная).Поскольку это газовая котельная, при утечке газа искра внутри обычной сирены может спровоцировать взрыв. Оповещатель обязан быть во взрывозащищенном корпусе.Степень защиты оболочки (IP): Не ниже IP54, оптимально — IP65 / IP66.Электропитание:Стандартно 12 В или 24 В постоянного тока (DC).Температурный диапазон:От -40 °С до +50 °С (т.к. котельная находится в отдельно стоящем здании, где зимой при отключении котлов температура может резко упасть).