

Резервуарларды тексеруге қойылатын талаптар

Жанар-жағармай материалдарын сақтауға арналған тізбе бойынша резервуарларды тексеру (номиналды қамтылған көлемнің дәлдігін тексеру) ГОСТ 8.346-2000 сәйкес жүргізіледі.

Салыстырып тексеру резервуардың сыйымдылығын және калибрлеуді (градуировка) анықтауды, салыстырып тексеру актісін беруді, калибрлеу кестесін жасауды және бекітуді қамтиды және оны ұлттық (мемлекеттік) метрологиялық қызмет ұйымдары немесе салыстырып тексеруге аккредиттелген заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүргізеді.

Тексеру әдісі – көлемдік

Қолданылатын негізгі және қосалқы тексеру құралдары ГОСТ 8.346-2000 талаптарына сәйкес болуы керек.

Қызмет көрсетушіде мыналар болуы керек:

- МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттеу көлемімен калибрлеу зертханаларын аккредиттеу туралы сертификат;
- біліктілікті арттыру курстарынан өткен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін, белгіленген тәртіппен тексеруші ретінде аттестациядан өткен мамандар;
- Мердігерде жұмысты орындауға тартылатын кемінде 2 білікті маман болса;
- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды орындау құқығына Сертификаттың болуы;
- Қауіпті өндірістік объектілерде және өрт қауіпсіздігі саласындағы жұмысқа рұқсат беру сертификаттары бар Мердігер мамандарының болуы;

Растау үшін келесі құжаттардың көшірмелерін ұсыну қажет:

- «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі Заңына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқуды аяқтағанын растайтын құжаттың көшірмесі. № 188-V;
- өрт қауіпсіздігі саласындағы оқытуды және білімін тексеруді аяқтағанын растайтын құжаттың көшірмесі;

Мердігерде Сәйкестік сертификаты бар – еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесі.

Мердігерде сәйкестік сертификаты – сапа менеджменті жүйесі бар.

Мердігерде сәйкестік сертификаты бар – қоршаған ортаны басқару жүйесі.

Қауіпті өндірістік объектілерде және өрт қауіпсіздігі саласындағы жұмысқа рұқсат беру сертификаттары бар Орындаушы мамандарының болуы;

Резервуарларды тазалауда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі.

Салыстырып тексеру аяқталғаннан кейін нәтиже мемлекеттік метрологиялық қызмет белгілеген нысан бойынша салыстырып тексеру актісімен ресімделеді. Сертификатқа: тексеру хаттамасы, ГОСТ 8.346-2000 талаптарына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілген калибрлеу кестелері тіркеледі.

Жұмыс көлемі

р/с	РГС	Текше метр (м3)	Дана (шт)	Мекен жайы (с/округ)	Ара қашықтық (км)
1	РГС	5,5	2	Сұлтөбе ДА	70 км
2	РГС	4,4	1	Қарғалы ДА	40 км
3	РГС	3,0-3,7-5,5	3	Байгекұм ДА	30 км
4	РГС	7,0	1	Балаби ДА	30 км
5	РГС	9,0	1	Емхана	-
6	РГС	3,0	2	Инфекция	-
7	РГС	12,0	2	Емхана	-
8	РГС	12,0	2	Аурухана	-
9	РГС	1 м3 куб-қа дейін	3	Емхана	-
	Барлығы;		17		

Жұмыс орны: Қызылорда облысы, «Шиелі аудандық көп бейінді орталық ауруханасы»

Шиелі кенті, Жайлыбаев көшесі № 58

Тапсырыс берушімен келісемін тел. 87011376320