

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779541-1
Сатып алудың атауы:	ШВВП кабелі (катушка)
Лоттың нөмірі:	№ 81368095-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШВВП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ШВВП (бухта) кабелі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қ., Киров к.2
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, отандық өндірушілер үшін 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қосқыш сым ШВВП 2×0,75, ақ, ГОСТ ЕКТ, шығанағы 100 м; сауда маркасы: ЕКТ; өндіріс елі: Қазақстан Республикасы; өндірушінің тауар коды: 100500013_; сым түрі-ШВВП, икемді қосқыш жазық; өткізгіш өзектер саны-2; әрбір өзектің номиналды қимасы-0,75 мм²; өткізгіш өзектер Материалы — мыс; өзектердің дизайны-икемді көп сымды; оқшауланған өзектердің орналасуы-параллель; өзектерді оқшаулау материалы-ПВХ-пластикат; сыртқы қабық материалы-ПВХ-пластикат; сыртқы қабықтың түсі-ақ; металл сауыттың болуы-жок; Номиналды қимасы — 2 × 0,75 мм²; Сым болуы тиіс пайдалануға арналған электр тізбектеріндегі тиісті номиналды кернеу өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес; Номиналды ток жүктемесі орындау үшін 2×0,75 мм² — ден 2,5 А; температурасының Диапазоны пайдалану — -40 °С-ден +40 °С; Климаттық орындау — У МЕМСТ 15150 бойынша; ең Төменгі қызмет мерзімі — 10 жылдан кем емес сақтау кезінде белгіленген өндірушінің пайдалану шарттарына; Қабық сымдар тиіс таратуға жануы кезінде сынау кезінде белгіленген осы түріне арналған бұйымдар; Бір Шығанақтағы сымның ұзындығы - 100 метр; сымның бірнеше жеке сегменттерінен тұратын Шығанақты жеткізуге жол берілмейді; сымдардың саны — 2; қимасы — 0,75 мм²; сымның материалы-мыс; жеткізілетін сым өндіруші осы өнім үшін мәлімдеген ГОСТ талаптарына сәйкес келуі керек; сым электр және төмен тоқты жабдықты, аспаптарды және рұқсат етілген электр сипаттамалары шегінде басқа құрылғыларды пайдалануға; монтаждау және жете жарақтандыру кезінде: кіруді бақылау және басқару жүйесінің жабдықтарын пайдалануға жол беріледі; басқа да үйлесімді төмен вольтты жабдық; сымның біркелкі оқшаулауы және сыртқы қабығы болуы тиіс: жарықтар; жыртықтар; механикалық зақымданулар; өткізгіш өткізгіштердің жалаңаштары; басқа да өндірістік ақаулар; өткізгіш өткізгіштер мыстан жасалуы тиіс; алюминий немесе мыс жалатылған алюминийді қолдануға жол берілмейді мыс орнына өмір сүрді; жеткізілетін тауар: жаңа; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеген; механикалық зақымданусыз болуы керек; қаптамада өндірушіні, сым маркасын, өзектер санын, қимасы мен ұзындығын анықтауға мүмкіндік беретін таңбалау болуы тиіс; жеткізу жиынтығы: ШВВП 2×0,75 ГОСТ ЕКТ, АҚ — 100 метр (1 Шығанақ); қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: сауда маркасы — ЕКТ; сым маркасы — ШВВП; өзектер саны — 2; өзектердің қимасы — 0,75 мм²; өзек материалы-мыс; оқшаулау және қабық материалы-ПВХ; түсі-ақ; ұзындығы-100 м; зауыттық таңбалаудың болуы; мәлімделген ГОСТқа сәйкестігі; механикалық зақымданудың болмауы; Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамаларын растайтын өндірушінің құжаттарын ұсынуы тиіс; 2×0,75, ГОСТ, 100 м шығанағы ект ШВВП сымын көрсету қол жеткізуді бақылау және басқару жүйелерінің, бейнебақылау, автоматика және қосалқы төмен вольтты жабдықтардың жабдықтарын қосу үшін пайдаланылатын Тапсырыс берушінің қолданыстағы кабельдік инфрақұрылымын толықтыру және жаңғырту қажеттілігіне байланысты; Өткізгіштердің тиісті қимасына есептелген қолданыстағы қосылу схемаларымен, терминалдық қосылыстармен және орнатылған жабдықпен үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін 2 және 0,75 мм² қимасы бар сым қажет; мыс көп сымды өзектерді қолдану монтаждау кезінде қажетті икемділікті және электр қосылыстарының сенімділігін қамтамасыз етеді. Оқшаулағышпен және

ПВХ қабығымен ШВВП орындау қолданыстағы кабельдік инфрақұрылымды пайдалану шарттарына сәйкес келеді; 100 метрлік шығанақтарда жеткізу аралық қосылыстардың ең аз санымен монтаждау жұмыстарын орындау және әртүрлі ұзындықтағы желілерді төсеу кезінде кабельді ұтымды пайдалану қажеттілігімен байланысты; ект өнімін көрсету Тапсырыс берушінің қолданыстағы инфрақұрылымын толықтыру кезінде қолданылатын Кабельдік-өткізгіш материалдарды біріздендіру, пайдаланылатын техникалық сипаттамаларға сәйкестікті қамтамасыз ету және нақты қимасы азайтылған, алюминий немесе омедаланған сымдарды пайдалануды болдырмау қажеттілігімен шартталған мыс өткізгіштердің орнына алюминий өткізгіштер. Қажетті орындау: ект ШВВП 2×0,75, ақ, ГОСТ, ков 100 м, өнім коды 100500013_ ; МЕМСТ 7399-97.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779541-1
Наименование закупки:	Кабель ШВВП (бухта)
Номер лота:	№ 81368095-ЗЦП2
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ШВВП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ШВВП (бухта)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск, пр. Кировский,2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора, для отечественных производителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод соединительный ШВВП 2×0,75, белый, ГОСТ ЕКТ, бухта 100 м; Торговая марка: ЕКТ; Страна производства: Республика Казахстан; Код товара производителя: 100500013 ; Тип провода — ШВВП, гибкий соединительный плоский; Количество токопроводящих жил — 2; Номинальное сечение каждой жилы — 0,75 мм²; Материал токопроводящих жил — медь; Конструкция жил — гибкая многопроволочная; Расположение изолированных жил — параллельное; Материал изоляции жил — ПВХ-пластикат; Материал наружной оболочки — ПВХ-пластикат; Цвет наружной оболочки — белый; Наличие металлической брони — нет; Номинальное сечение — 2 × 0,75 мм²; Провод должен быть предназначен для эксплуатации в электрических цепях соответствующего номинального напряжения согласно технической документации производителя; Номинальная токовая нагрузка для исполнения 2×0,75 мм² — до 2,5 А; Диапазон температуры эксплуатации — от –40 °С до +40 °С; Климатическое исполнение — У по ГОСТ 15150; Минимальный срок службы — не менее 10 лет при соблюдении установленных производителем условий эксплуатации; Оболочка провода не должна распространять горение при условиях испытаний, установленных для данного типа изделия; Длина провода в одной бухте — 100 метров; Не допускается поставка бухты, составленной из нескольких отдельных отрезков провода; Количество жил — 2; Сечение — 0,75 мм²; Материал жил — медь; Поставляемый провод должен соответствовать требованиям ГОСТ, заявленным производителем для данной продукции; Провод предназначен для подключения электрического и слаботочного оборудования, приборов и других устройств в пределах допустимых электрических характеристик; Допускается использование при монтаже и дооснащении: оборудования системы контроля и управления доступом; вспомогательного оборудования видеонаблюдения; блоков питания; контроллеров; релейных устройств; сигнального оборудования; другого совместимого низковольтного оборудования; Провод должен иметь равномерную изоляцию и наружную оболочку без: трещин; разрывов; механических повреждений; оголения токопроводящих жил; других производственных дефектов; Токопроводящие жилы должны быть изготовлены из меди; Не допускается применение алюминиевых или омеднённых алюминиевых жил вместо медных; Поставляемый товар должен быть: новым; ранее не использовавшимся; не восстановленным; без механических повреждений; заводского изготовления; На упаковке должна присутствовать маркировка, позволяющая определить производителя, марку провода, количество жил, сечение и длину; Комплект поставки: ШВВП 2×0,75 ГОСТ ЕКТ, белый — 100 метров (1 бухта); При приемке Заказчик вправе проверить: торговую марку — ЕКТ; марку провода — ШВВП; количество жил — 2; сечение жил — 0,75 мм²; материал жил — медь; материал изоляции и оболочки — ПВХ; цвет — белый; длину — 100 м; наличие заводской маркировки; соответствие заявленному ГОСТ; отсутствие механических повреждений; По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы производителя, подтверждающие технические характеристики поставляемого товара; Указание провода ЕКТ ШВВП 2×0,75, ГОСТ, бухта 100 м обусловлено необходимостью доукомплектования и модернизации

существующей кабельной инфраструктуры Заказчика, используемой для подключения оборудования систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, автоматики и вспомогательного низковольтного оборудования; Провод с количеством жил 2 и сечением 0,75 мм² необходим для обеспечения совместимости с существующими схемами подключения, клеммными соединениями и установленным оборудованием, рассчитанным на соответствующее сечение проводников; Применение медных многопроволочных жил обеспечивает необходимую гибкость при монтаже и надежность электрических соединений. Исполнение ШВВП с изоляцией и оболочкой из ПВХ соответствует условиям эксплуатации существующей кабельной инфраструктуры; Поставка в бухтах по 100 метров обусловлена необходимостью выполнения монтажных работ с минимальным количеством промежуточных соединений и рационального использования кабеля при прокладке линий различной протяженности; Указание продукции ЕКТ обусловлено необходимостью унификации применяемых кабельно-проводниковых материалов при доукомплектовании существующей инфраструктуры Заказчика, обеспечения соответствия используемым техническим характеристикам и исключения применения проводов с уменьшенным фактическим сечением, алюминиевыми либо омедненными алюминиевыми жилами вместо медных. Требуемое исполнение: ЕКТ ШВВП 2×0,75, белый, ГОСТ, бухта 100 м, код товара 100500013_; ГОСТ 7399-97.