Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018926-1
Сатып алудың атауы:	Жылу желісіне арналған бұрыштарды және құбыржолға арналған жалғағыш муфталарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88243803-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін, полиэтиленді, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Строительная, 23;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құбырға арналған муфта, полиэтилен, жалғағыш 133/225. Болат құбырдың сыртқы диаметрі 133 мм; Оқшаулағышы бар құбырдың сыртқы диаметрі 225 мм; ПЭ-жер асты төсеміне арналған қорғаныс полиэтилен қабығы. Муфтаның полиуретанды көбік оқшаулауының сәйкестігі-МЕМСТ 30732-2020. Өнім беруші тауарды беру кезінде тапсырыс берушіге болаттың химиялық құрамы мен механикалық қасиеттерін көрсететін тауар партиясына сапа паспортының (сәйкестік сертификатының) түпнұсқасын немесе дайындаушы зауыт куәландырған көшірмесін беруге міндетті. 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлармен) 12

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018926-1
Наименование закупки:	Приобретение отводов для тепловой сети, муфт для трубопровода
Номер лота:	№ 88243803-ЗЦП2
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для трубопровода, полиэтиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	133/225
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Строительная, 23;
Срок поставки:	20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Муфта для трубопровода, полиэтиленовая, соединительная 133/225. Наружный диаметр стальной трубы 133 мм; Наружный диаметр трубы с изоляцией 225 мм; ПЭ – защитная полиэтиленовая оболочка для подземной прокладки. Соответствие пенополиуретановой теплоизоляции муфты ГОСТ 30732-2020. Поставщик при передаче товара обязан предоставить Заказчику оригинал или заверенную заводом-изготовителем копию Паспорта качества (сертификата соответствия) на партию товара, отражающий химический состав и механические свойства стали. Не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев