

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781566-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 84499228-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидроаккумулятор
Лоттың сипаттауы:	тік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Ақан Сері 36А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған көк түсті 100 литрлік гидроаккумулятор (кеңейту багы); көлемі: 100 л; бак саңылауының диаметрі: 15 см; максималды жұмыс қысымы: 6 бар; жұмыс температурасының диапазоны: +1°C-тан +100°C-қа дейін; мембрана материалы: EPDM; жалғау өлшемі: 1 дюйм; орта түрі: су + ауа; кепілдік мерзімі: 12 ай; өнімді Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің басшысы Мейрам Лұғатұлымен (+7 700 563 1005 нөмірі арқылы) байланысып, тапсырыс берушімен келісу қажет; GOST R 54808-2011.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781566-1
Наименование закупки:	товары (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 84499228-ЗЦП1
Наименование лота:	Гидроаккумулятор
Описание лота:	вертикальный
Дополнительное описание лота:	гидроаккумулятор синий 100л (расширительный бак) для системы водоснабжения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Акан Серы 36А
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	гидроаккумулятор синий 100л (расширительный бак) для системы водоснабжения, объем 100л, крышка бака - диаметр 15см, максимальное рабочее давление - 6 бар, температура рабочей среды от +1 до +100, материал мембраны - EPDM, присоединительный размер; -1 дюйм, тип среды: вода+воздух, гарантийный срок 12 мес , товар согласовать с заказчиком по номеру : +7 700 563 1005 - Мейрам Лугатович - руководитель АХЧ, ГОСТ Р 54808-2011