

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784367-1
Сатып алудың атауы:	Өрт баспалдақтары тік
Лоттың нөмірі:	№ 43557077-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Өрт баспалдақтары тік
Лоттың сипаттауы:	Өрт баспалдақтары тік
Лоттың нөмірі :	88021960
Лоттың атауы :	Баспалдақ
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіретін, тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт баспалдақтары тік
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойынғаннан кейін, 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттама Тік және марштық өрт баспалдақтарын сынау бойынша СЫРТҚЫ ӨРТ САТЫЛАРЫНЫҢ (ТІК ЖӘНЕ МАРШ) БЕРІКТІГІН ЖӘНЕ ШАТЫРДЫ ҚОРШАУДЫ АНЫҚТАУ БОЙЫНША ЗЕРТХАНАЛЫҚ СЫНАҚТАР Аталған сынақтар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысының 381-тармағына сәйкес "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентіне сәйкес жүргізіледі және "ғимараттардың, құрылыстар мен құрылыстардың шатырларындағы сыртқы өрт сатылары мен қоршаулар жарамды күйде және бес жылда кемінде бір рет пайдалану сынақтарын жүргізу керек" деп жазылған тиісті Сынақ хаттамасын жасай отырып, шатырлардағы өрт сатылары мен қоршаулар, сондай-ақ техникалық құжаттамаға немесе осындай бұйымға паспортқа сәйкес биіктіктен құтқару құралдарының жай-күйін мерзімді куәландыру." (ҚР СТ 2218-2012) мұндай сынақтар ғимаратты немесе құрылысты пайдалануға қабылдау сатысында, содан кейін бес жылда бір рет жүргізілетінін жеке атап өткен жөн. Өрт сатыларын сынау, сондай-ақ шатырдың қоршауларын сынау кез келген ғимараттың немесе құрылыстың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қажетті шарасы болып табылады. Өрт баспалдақтары көбінесе төтенше жағдай кезінде және адамдардың өміріне қауіп төнген кезде ғана қолданылмайтындықтан, оларды үнемі ақаусыз техникалық жағдайда ұстау қажет. Айта кету керек, өрт регламентіне сәйкес сыртқы өрт сатыларын сынау үнемі жүргізіліп тұрады. Әдетте, өрт сөндіру баспалдақтары мен шатырдың қоршауларын сынауды арнайы дайындалған және сертификатталған қызметкерлер жүргізеді. Өнім берушіде осы жұмыстарды жүргізу үшін барлық рұқсаттар мен рұқсаттар болуы тиіс. Жұмыс халықаралық сапа стандартына (сапа менеджменті жүйесі) -ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 талаптарына сәйкестігіне Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесіне сәйкес жүргізіледі, бұл туралы тиісті рұқсат бар. Сыртқы өрт баспалдақтары екі түрге бөлінеді: 1. Тік баспалдақтар (P1), ғимараттың түбінен шатыр деңгейіне дейін, шатырға өтпелі палубасы бар тік құрылым. Тік өрт баспалдақтарының екі түрі бар, олар: П1-1-биіктігі 6 м дейін қоршаусыз тік өрт сатысы; П1-2-биіктігі 6 м-ден асатын қоршауы бар тік өрт сатысы. 2. Марш баспалдақтары (P2) әдетте қоршаулары (қоршаулары) бар бірнеше алаңдар мен шерулерге ие. Марш баспалдақтарының дизайны ғимараттың түбінен бұрышта, әр қабатта өтпелі алаңмен (эвакуациялық шығудың жанында) және одан әрі шатырға өтеді, бірақ міндетті емес. Қоршаулар да бірнеше түрге бөлінеді: 1. Шатыр қоршаулары: - парапетпен (КП), - парапет жоқ (КО). Сыртқы өрт сатылары мен шатырлардың қоршауларын сынауға қойылатын талаптар ГОСТ Р 53254-2009 (сыртқы стационарлық өрт сөндіру сатылары) сәйкес айқындалады. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері) және ҚР СТ 2218-2012. (Сыртқы стационарлық өрт сөндіру баспалдақтары және шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері). Белгіленген талаптарға сәйкес мұндай сынақтар кемінде бес жылда

	бір рет, ал сапа мен техникалық жай - күйді көзбен шолып бақылау-жылына 1 рет жүргізілуі тиіс. Сыртқы баспалдақтарды сынау қыста да жүргізілуі мүмкін, өйткені кез-келген климаттық жағдайда баспалдақтың техникалық жағдайы сапалы болуы керек, өйткені кез-келген уақытта көмек қажет болуы мүмкін. Пайдалану сынақтарын жүргізу кезінде коррозияға қарсы қорғаныш жабындарының болуының сапасына, жыртылулардың, жарықтар мен конструкциялардың, элементтердің зақымдануының болмауына ерекше назар аударылуы тиіс. Сыртқы өрт сатыларын пайдалану сынақтары және шатырлардың қоршауларын сынау техникалық сипаттамалар регламентіне сәйкес жүргізілуі тиіс. Бұл жұмыстар өте жедел орындалады, өрт сатыларын немесе шатыр қоршауларын сынау жұмыстары аяқталғаннан кейін бір күн ішінде сіз қажетті және толық құжаттар пакетін аласыз, соның ішінде: - өрт сатыларын және (немесе) қоршауларды сынау хаттамасы, - егер олар жалаңаш болса, ескертулерді жою бойынша ұсынымдар - сынақ жабдықтары мен лицензияға арналған құжаттардың көшірмелері. Тік өртке қарсы баспалдақ ГОСТ Р 53254-2009
Лоттың нөмірі :	88021971
Лоттың атауы :	Баспалдақ
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіретін, тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт баспалдақтары тік
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойынғаннан кейін, 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттама Тік және марштық өрт баспалдақтарын сынау бойынша СЫРТҚЫ ӨРТ САТЫЛАРЫНЫҢ (ТІК ЖӘНЕ МАРШ) БЕРІКТІГІН ЖӘНЕ ШАТЫРДЫ ҚОРШАУДЫ АНЫҚТАУ БОЙЫНША ЗЕРТХАНАЛЫҚ СЫНАҚТАР Аталған сынақтар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысының 381-тармағына сәйкес "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентіне сәйкес жүргізіледі және "ғимараттардың, құрылыстар мен құрылыстардың шатырларындағы сыртқы өрт сатылары мен қоршаулар жарамды күйде және бес жылда кемінде бір рет пайдалану сынақтарын жүргізу керек" деп жазылған тиісті Сынақ хаттамасын жасай отырып, шатырлардағы өрт сатылары мен қоршаулар, сондай-ақ техникалық құжаттамаға немесе осындай бұйымға паспортқа сәйкес биіктіктен құтқару құралдарының жай-күйін мерзімді куәландыру." (ҚР СТ 2218-2012) мұндай сынақтар ғимаратты немесе құрылысты пайдалануға қабылдау сатысында, содан кейін бес жылда бір рет жүргізілетінін жеке атап өткен жөн. Өрт сатыларын сынау, сондай-ақ шатырдың қоршауларын сынау кез келген ғимараттың немесе құрылыстың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қажетті шарасы болып табылады. Өрт баспалдақтары көбінесе төтенше жағдай кезінде және адамдардың өміріне қауіп төнген кезде ғана қолданылмайтындықтан, оларды үнемі ақаусыз техникалық жағдайда ұстау қажет. Айта кету керек, өрт регламентіне сәйкес сыртқы өрт сатыларын сынау үнемі жүргізіліп тұрады. Әдетте, өрт сөндіру баспалдақтары мен шатырдың қоршауларын сынауды арнайы дайындалған және сертификатталған қызметкерлер жүргізеді. Өнім берушіде осы жұмыстарды жүргізу үшін барлық рұқсаттар мен рұқсаттар болуы тиіс. Жұмыс халықаралық сапа стандартына (сапа менеджменті жүйесі) -ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 талаптарына сәйкестігіне Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесіне сәйкес жүргізіледі, бұл туралы тиісті рұқсат бар. Сыртқы өрт баспалдақтары екі түрге бөлінеді: 1. Тік баспалдақтар (P1), ғимараттың түбінен шатыр деңгейіне дейін, шатырға өтпелі палубасы бар тік құрылым. Тік өрт баспалдақтарының екі түрі бар, олар: П1-1-биіктігі 6 м дейін қоршаусыз тік өрт сатысы; П1-2-биіктігі 6 м-ден асатын қоршауы бар тік өрт сатысы. 2. Марш баспалдақтары (P2) әдетте қоршаулары (қоршаулары) бар бірнеше алаңдар мен шерулерге ие. Марш баспалдақтарының дизайны ғимараттың түбінен бұрышта, әр қабатта өтпелі алаңмен (эвакуациялық шығудың жанында) және одан әрі шатырға өтеді, бірақ міндетті емес. Қоршаулар да бірнеше түрге бөлінеді: 1. Шатыр қоршаулары: - парапетпен (КП), - парапет жоқ (КО).

Сыртқы өрт сатылары мен шатырлардың қоршауларын сынауға қойылатын талаптар ГОСТ Р 53254-2009 (сыртқы стационарлық өрт сөндіру сатылары) сәйкес айқындалады. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері) және ҚР СТ 2218-2012. (Сыртқы стационарлық өрт сөндіру баспалдақтары және шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері). Белгіленген талаптарға сәйкес мұндай сынақтар кемінде бес жылда бір рет, ал сапа мен техникалық жай - күйді көзбен шолып бақылау-жылына 1 рет жүргізілуі тиіс. Сыртқы баспалдақтарды сынау қыста да жүргізілуі мүмкін, өйткені кез-келген климаттық жағдайда баспалдақтың техникалық жағдайы сапалы болуы керек, өйткені кез-келген уақытта көмек қажет болуы мүмкін. Пайдалану сынақтарын жүргізу кезінде коррозияға қарсы қорғаныш жабындарының болуының сапасына, жыртылулардың, жарықтар мен конструкциялардың, элементтердің зақымдануының болмауына ерекше назар аударылуы тиіс.

Сыртқы өрт сатыларын пайдалану сынақтары және шатырлардың қоршауларын сынау техникалық сипаттамалар регламентіне сәйкес жүргізілуі тиіс.

Бұл жұмыстар өте жедел орындалады, өрт сатыларын немесе шатыр қоршауларын сынау жұмыстары аяқталғаннан кейін бір күн ішінде сіз қажетті және толық құжаттар пакетін аласыз, соның ішінде:

- өрт сатыларын және (немесе) қоршауларды сынау хаттамасы, - егер олар жалаңаш болса, ескертулерді жою бойынша ұсынымдар
- сынақ жабдықтары мен лицензияға арналған құжаттардың көшірмелері.

Марш өрт баспалдақтары
ГОСТ Р 53254-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784367-1
Наименование закупки:	Пожарных лестниц вертикальные
Номер лота:	№ 43557077-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Пожарных лестниц вертикальные
Описание лота:	Пожарных лестниц вертикальные
Номер пункта плана:	№ 88021960
Наименование пункта плана:	Лестница
Описание пункта плана:	пожарная, из нержавеющей стали
Дополнительное описание пункта плана:	Пожарных лестниц вертикальные
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация По испытанию вертикальной и маршевой пожарной лестницы ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЧНОСТИ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И МАРШЕВЫЕ) И ОГРАЖДЕНИИ КРОВЛИ Данные испытания проводятся согласно п.381 действующего Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" и гласит: что "Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий, сооружений и строений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие." (СТ РК 2218-2012) Следует отдельно отметить, что такие испытания проводятся на стадии приема здания или сооружения в эксплуатацию, а далее уже один раз в пять лет. Испытание пожарных лестниц, а также испытание ограждений кровли крыш является необходимой мерой обеспечения безопасности любого здания или сооружения. Так как пожарные лестницы часто используются не только при чрезвычайной ситуации и угрозе жизни людей, их необходимо постоянно содержать в исправном техническом состоянии. Стоит отметить, что испытание наружных пожарных лестниц, согласно пожарному регламенту, происходят регулярно. Как правило, испытания пожарных лестниц и ограждений кровли крыш проводят специально обученные и аттестованные сотрудники. Поставщик должен иметь все допуски и разрешения для проведения данных работ. Работа производится согласно международному стандарту качества (Система менеджмента качества) - системе аккредитаций Республики Казахстан на соответствия требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007, о чем имеется соответствующее разрешение. Наружные пожарные лестницы разделяются на два вида: 1. Вертикальные лестницы (П1), представляют собой вертикальную конструкцию, идущую вверх, от основания здания до уровня кровли, с переходной площадкой на крышу. Существуют две разновидности вертикальных пожарных лестниц, это: П1-1 - вертикальная пожарная лестница без ограждения, высотой до 6 м; П1-2 - вертикальная пожарная лестница с ограждением, высотой более 6 м. 2. Маршевые лестницы (П2), как правило имеют несколько площадок и маршей с ограждениями (перилами). Конструкция маршевой лестницы идет под углом от основания здания, с переходной площадкой на каждом этаже (около эвакуационного выхода) и далее на крышу, но не обязательно. Ограждения тоже разделяются на несколько видов: 1. Ограждения для крыш: - с парапетом (КП), - без парапета (КО). Требования, предъявляемые к испытаниям наружных пожарных лестниц и

	ограждений крыш, определяются в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 (Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний) и СТ РК 2218-2012. (Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний). Согласно установленным требованиям такие испытания необходимо проводить не реже одного раза в пять лет, а визуальный контроль качества и технического состояния - 1 раз в год. Испытание наружной лестницы также можно проводить в зимний период все дело в том, что техническое состояние лестницы должно быть качественным в любые климатические условия, ведь помощь может понадобиться в любое время. При проведении эксплуатационных испытаний должна уделяться особое внимание качеству наличию защитных антикоррозионных покрытий, отсутствию разрывов, трещин и конструкции, повреждений элементов. Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и испытание ограждений крыш должны проводится согласно регламенту техническим характеристикам. Данные работы выполняются очень оперативно, после окончания работ по испытанию пожарных лестниц или ограждений крыш в течении одного дня вы получаете необходимый и полный пакет документов, в том числе: - протокол испытаний пожарных лестниц и (или) ограждений, -рекомендации по устранению замечаний, если они будут обнаружены -копии документов на испытательное оборудование и лицензию. Вертикальная противопожарная лестница ГОСТ Р 53254-2009
Номер пункта плана:	№ 88021971
Наименование пункта плана:	Лестница
Описание пункта плана:	пожарная, из нержавеющей стали
Дополнительное описание пункта плана:	Пожарных лестниц вертикальные
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация По испытанию вертикальной и маршевой пожарной лестницы ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЧНОСТИ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И МАРШЕВЫЕ) И ОГРАЖДЕНИИ КРОВЛИ Данные испытания проводятся согласно п.381 действующего Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" и гласит: что "Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий, сооружений и строений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие."(СТ РК 2218-2012) Следует отдельно отметить, что такие испытания проводятся на стадии приема здания или сооружения в эксплуатацию, а далее уже один раз в пять лет. Испытание пожарных лестниц, а также испытание ограждений кровли крыш является необходимой мерой обеспечения безопасности любого здания или сооружения. Так как пожарные лестницы часто используются не только при чрезвычайной ситуации и угрозе жизни людей, их необходимо постоянно содержать в исправном техническом состоянии. Стоит отметить, что испытание наружных пожарных лестниц, согласно пожарному регламенту, происходят регулярно. Как правило, испытания пожарных лестниц и ограждений кровли крыш проводят специально обученные и аттестованные сотрудники. Поставщик должен иметь все допуски и разрешения для проведения данных работ. Работа производится согласно международному стандарту качества (Система менеджмента качества) -системе аккредитаций Республики Казахстан на соответствия требования СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007, о чем имеется соответствующее разрешение. Наружные пожарные лестницы разделяются на два вида: 1. Вертикальные лестницы (П1), представляют собой вертикальную конструкцию, идущую вверх, от основания здания до уровня кровли, с переходной площадкой на крышу.

Существуют две разновидности вертикальных пожарных лестниц, это:
П1-1 - вертикальная пожарная лестница без ограждения, высотой до 6 м;
П1-2 - вертикальная пожарная лестница с ограждением, высотой более 6 м.
2. Маршевые лестницы (П2), как правило имеют несколько площадок и маршей с ограждениями (перилами). Конструкция маршевой лестницы идет под углом от основания здания, с переходной площадкой на каждом этаже (около эвакуационного выхода) и далее на крышу, но не обязательно.

Ограждения тоже разделяются на несколько видов:

1. Ограждения для крыш:
 - с парапетом (КП),
 - без парапета (КО).

Требования, предъявляемые к испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждений крыш, определяются в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 (Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний) и СТ РК 2218-2012. (Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний). Согласно установленным требованиям такие испытания необходимо проводить не реже одного раза в пять лет, а визуальный контроль качества и технического состояния - 1 раз в год. Испытание наружной лестницы также можно проводить в зимний период все дело в том, что техническое состояние лестницы должно быть качественным в любые климатические условия, ведь помощь может понадобиться в любое время.

При проведении эксплуатационных испытаний должна уделяться особое внимание качеству наличию защитных антикоррозионных покрытий, отсутствию разрывов, трещин и конструкции, повреждений элементов. Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и испытание ограждений крыш должны проводится согласно регламенту техническим характеристикам.

Данные работы выполняются очень оперативно, после окончания работ по испытанию пожарных лестниц или ограждений крыш в течении одного дня вы получаете необходимый и полный пакет документов, в том числе:

- протокол испытаний пожарных лестниц и (или) ограждений, -рекомендации по устранению замечаний, если они будут обнажены
- копии документов на испытательное оборудование и лицензию.

Маршевая пожарная лестница
ГОСТ Р 53254-2009