

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851964-1
Сатып алудың атауы:	«Шығыс Жылу» АҚ үшін кедергі температурасының түрлендіргіштері
Лоттың нөмірі:	№ 88184751-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Pt100/ L=80 мм кедергі термиялық түрлендіргіші.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Pt100 платинаға сезімтал элементі бар қарсылық термиялық түрлендіргіші; монтаждау бөлігінің ұзындығы 80 мм; монтаждау бөлігінің диаметрі 8 мм; температураны түрлендіру диапазоны: 0...+500 °С; 4-20 мА шығыс сигналы бар кіріктірілген өлшеу түрлендіргішінің болуы; металл коммутациялық басы бар; дәлдік класы 0,5%; M20x1,5 бұрандалы жылжымалы штуцер; қорғау дәрежесі-IP54; қоршаған орта температурасы: -60...+85 °С; Оқшаулау кедергісі кемінде 100 МОм; қорғаныс арматурасының материалы: болат 12X18H10T; қорғаныс дәрежесі-IP 65. Кепілдік мерзімі-кемінде 2 жыл. ҚР МЖӨ тізіліміне енгізілуі және жеткізу күні тексеру туралы қолданыстағы сертификаты болуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкіліне жеткізілетін жабдыққа мемлекеттік немесе орыс тілінде барлық техникалық құжаттаманы (дайындаушы зауыттың паспорты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық/Нұсқаулық, дұрыс толтырылған кепілдік талоны және т.б.) ұсынуға міндетті. Жеткізілетін тауар үшін кепілдік кезеңі тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) айда айқындалады. Кедергі термиялық түрлендіргіші көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес қатаң түрде жеткізілуі керек. МЕМСТ 6651-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851964-1
Наименование закупки:	Термопреобразователи сопротивления для АО Шығыс Жылу
Номер лота:	№ 88184751-ЗЦП2
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	Термопреобразователь сопротивления Pt100/ L=80 мм.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термопреобразователь сопротивления с платиновым чувствительным элементом Pt100; длина монтажной части 80 мм; диаметр монтажной части 8 мм; диапазон преобразования температур: 0...+500 °С; наличие встроенного измерительного преобразователя с выходным сигналом 4-20 мА; с металлической коммутационной головкой; класс точности 0,5 %; штуцер подвижный с резьбой М20х1,5; степень защиты - IP54; температура окружающей среды: -60...+85 °С; сопротивление изоляции не менее 100 МОм; материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т; степень защиты – IP 65. Гарантийный срок – не менее 2 лет. Должен быть внесен в реестр ГСИ РК и иметь действующий сертификат о поверке в день поставки. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика всю техническую документацию (паспорт от завода изготовителя, инструкцию/руководство по эксплуатации, правильно заполненный гарантийный талон итд) на поставляемое оборудование на государственном или русском языке. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Термопреобразователи сопротивления должны поставляться в строгом соответствии с указанными техническими характеристиками. ГОСТ 6651-2009