Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999587-1
Сатып алудың атауы:	Тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіштер
Лоттың нөмірі:	№ 88585854-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Орнатылған манометрі бар тасымалы ұнтақты өртсөндіргіш. Өртсөндіргіш ұнтақ зарядының салмағы 5 кг-нан кем емес. А, В, С, Е класындағы өрттерді сөндіруге арналған.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. ТЖ ауылы ықшам ауданы, 1 корпус, промзона («Жезқазған ботаникалық бағы» ҚР ЭГТРМ ОШЖДК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК филиалы) тел. 87102773245
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Манометрі бар ОП-5 (ОПУ-5) ұнтақты өртсөндіргіші Техникалық сипаттамалары: Кірістірілген қысым индикаторы (манометрі) және икемді шлангісі бар тасымалы зарядталатын ұнтақты өртсөндіргіш. Өндірістік, қоймалық, әкімшілік және тұрғын үй-жайлардағы А, В, С және Е класындағы өрттерді алғашқы сөндіруге арналған. Параметрлері: Өртсөндіргіш ұнтақтың салмағы (заряд салмағы): 5 кг-нан кем емес. Корпустың сыйымдылығы: 6.0–6.5 литр. Шлангтың ұзындығы ағын берумен: 3.0 метрден кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999587-1
Наименование закупки:	Переносные порошковые огнетушители
Номер лота:	№ 88585854-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	для ОПУ-5 / ОП-5) — 2 шт. Переносной порошковый огнетушитель закачного типа со встроенным манометром. Масса заряда огнетушащего порошка не менее 5 кг. Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган микрорайон п.Аварийный, здание 1, промзона (Жезказганский ботанический сад-филиал РГП «Института ботаники и фитоинтродукций» КЛХЖМ МЭГПР РК) раб. тел. 87102773245
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый ОП-5 (ОПУ-5) с манометром Тип конструкции: Переносной огнетушитель закачного типа со встроенным индикатором давления (манометром) и гибким шлангом. Комплектация единицы: Огнетушитель в сборе (корпус, запорно-пусковое устройство, чека, пломба, манометр) — 1 шт.; гибкий шланг с насадком — 1 шт.; паспорт изделия — 1 шт. Технические характеристики: Масса прессованного огнетушащего порошка (масса заряда): не менее 5 кг. Вместимость корпуса (объем): не менее 6.0–6.5 литров. Рабочее давление в корпусе: не менее 1.4–1.6 МПа. Длина струи огнетушащего вещества: не менее 3.0 метров. Продолжительность подачи огнетушащего порошка: не менее 10 секунд. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, МАРКИРОВКЕ И ГАРАНТИИ 1.Состояние товара: Все огнетушители должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не перезаряженными. Корпуса не должны иметь вмятин, сколов краски, следов коррозии или механических повреждений. Год выпуска и зарядки товара — не ранее 2025 года. 2.Маркировка и сертификация: На корпусе каждого огнетушителя должна быть нанесена четкая маркировка (этикетка/наклейка) на казахском и русском языках, содержащая: тип огнетушителя, классы тушимых пожаров, инструкцию по применению в виде пиктограмм, дату изготовления и заправки, штамп ОТК завода-изготовителя. Поставляемый товар должен строго соответствовать требованиям пожарной безопасности, действующим техническим регламентам ЕАЭС и Республики Казахстан. 3.Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на поставляемые огнетушители составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания электронного Акта приема-передачи товара Заказчиком на веб-портале ГЗ. Срок службы до очередного технического освидетельствования/перезарядки должен составлять не менее 5 лет (при условии сохранения нормативного давления по показаниям манометра — стрелка в зеленой зоне). В случае падения давления (стрелка манометра вышла из зеленой зоны) или обнаружения иных скрытых дефектов в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену или перезарядку товара за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи уведомления Заказчиком. 4.Упаковка: Огнетушители должны поставляться в заводской картонной таре, обеспечивающей их сохранность и защиту от случайного срабатывания запорно-пускового устройства при транспортировке. Поставляются в комплекте с паспортами, в которых указаны даты зарядки.