

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777860-1
Сатып алудың атауы:	Артық қысым сенсоры
Лоттың нөмірі:	№ 86350404-3ЦП2
Лоттың атауы:	Артық қысым ыдырату қадағасы
Лоттың сипаттауы:	өлшегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ekf PRT қысым түрлендіргіші-100-1,0-1,0-G2-бұл компанияның жалпы өндірістік артық қысым сенсоры
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы, 111500, "Рудный жылу желілері" ЖШС, 40 лет Октября көшесі, 2/2 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ekf PRT қысым түрлендіргіші-100-1,0-1,0-G2-артық сенсор керамикалық тензорезистивті мембранамен қысым. Негізгі техникалық сипаттамалары: Өлшеу диапазоны: 0-ден 1,0 МПа-ға дейін (артық қысым), Шығыс сигнал: 4-20 мА, қуат кернеуі: 24 В, дәлдік класы: 1%, түрі сенсор: керамикалық тензорезистивті мембрана, байланыстырушы жіп: сыртқы цилиндрлік G 1/2 дюйм (ISO 228-1), өлшенеді орталар: су, сұйықтықтар, бу, газдар, корпустың қорғаныс дәрежесі: IP65, Материал корпустар: Тот баспайтын болат, жарылыстан қорғау: жоқ. Өнім жаңа болуы керек зақым жоқ. Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес кепілдік мерзімі жеткізілетін тауар 12 (он екі) күнтізбелік айда анықталады тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күні. Берілген қысым түрлендіргіші EKf PRT-100-1,0-1,0-G2 өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне (GRSI) енгізілуі керек және 3 жылдық тексеру аралығы болуы керек. жеткізу кезінде сенсор тексерілуі керек. Өнім беруші мынадай құжаттардың түпнұсқаларын ұсынуға міндетті: белгіленген үлгідегі тексеру туралы Сертификат (өлшеу құралының қолдануға жарамдылығын растайтын), аспаптың паспортында жүргізілген тексеру туралы белгі немесе жазба, осы датчиктің болуы туралы МТЖБ тізілімінен үзінді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777860-1
Наименование закупки:	Датчик избыточного давления
Номер лота:	№ 86350404-ЗЦП2
Наименование лота:	Датчик избыточного давления-разрежения
Описание лота:	измерительный
Дополнительное описание лота:	Преобразователь давления EKF PRT-100-1,0-1,0-G2 — это общепромышленный датчик избыточного давления от компании
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, 111500, ТОО "Рудненские тепловые сети", ул.40 лет Октября, строение2/2
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Преобразователь давления EKF PRT-100-1,0-1,0-G2 — это датчик избыточного давления с керамической тензорезистивной мембраной. Основные технические характеристики: Диапазон измерения: от 0 до 1,0 МПа (избыточное давление), Выходной сигнал: 4–20 мА, Напряжение питания: 24 В, Класс точности: 1%, Тип сенсора: Керамическая тензорезистивная мембрана, Присоединительная резьба: наружная цилиндрическая G 1/2 дюйма (ISO 228-1), Измеряемые среды: вода, жидкости, пар, газы, Степень защиты корпуса: IP65, Материал корпуса: нержавеющая сталь, Взрывозащита: нет. Товар должен быть новый без повреждения. Год выпуска не ранее 2025 г. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Данный преобразователь давления EKF PRT-100-1,0-1,0-G2 должен быть включен в государственный реестр средств измерений (ГРСИ) и иметь межповерочный интервал 3 года. на момент поставки датчик должен быть поверен. Поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Сертификат о поверке установленного образца (подтверждающий пригодность средства измерения к применению), Отметка или запись о проведенной поверке в паспорте прибора, выписку из реестра ГРСИ о нахождении данного датчика.