Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945304-1
Сатып алудың атауы:	Шымкент АПБ мұқтажы үшін құрылыс материалдарын сатып алып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87810715-3ЦП4
Лоттың атауы:	Сорғыштарды басқару станциясы
Лоттың сипаттауы:	енгізілмелі сорғының үшфазалық синхронды электрлі қозғалтқышын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғы қозғалтқышын қорғау релесі
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Қоғалы 81 В
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт тіркелген күннен бастап 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ Тапсырыс берушінің атауы: РММ «Шымкент аудандық пайдалану бөлімі» Ұйымдастырушының атауы _____ Конкурс № _____ Конкурстың атауы: 2026 жылға арналған мемлекеттік сатып алу. Лот нөмері № _____ Лоттың атауы: Сорғыға арналған электр қозғалтқышын қорғау релесі. Тауарлардың,жұмыстардың,көрсетілетін қызметтердің біріңғай номенкулатуралық анықтамалығы кодының атауы* 149 Тауардың атауы* Электр қозғалтқышын қорғау релесі Өлшем бірлігі* дана Саны* 9 Қосымша құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы 23 700 Қосымша құн салығын есепке алмағанда,сатып алу үшін бөлінген жалпы сомма* 213 300 Қызмет көрсету мерзімі* 15 жұмыс күні ішінде Аванстық төлем мөлшері* 0 Ұлыттық стандарттардың атауы,ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын товарларға мемлекет аралық стандартта. Ұлыттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып№ тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық,сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі ГОСТ 60947-4-1-2015 Шығарылған жылы 2026жыл. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынған тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық,сапалық пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы Техникалық талаптар: 1. Қоректендіру желісі: 380 В, 50 Гц, үш фазалы. 2. Қорғалатын электр қозғалтқышының қуаты: 11 кВт. 3. Қорғаныс релесі қозғалтқышты шамадан тыс жүктемеден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Фазаның жоғалуынан қорғау функциясы болуы тиіс. 5. Қорғаныс тогын реттеу мүмкіндігі болуы тиіс; реттеу диапазоны қозғалтқыштың паспорттық номиналды тогына сәйкес келуі керек. 6. Реле магниттік контактор арқылы қозғалтқышты ажырату тізбегінде қолдануға жарамды болуы тиіс. 7. Қысқа тұйықталудан қорғау үшін электр тізбегінде тиісті автоматты ажыратқыш көзделуі тиіс. 8. Орнату тәсілі: электр қалқанына немесе DIN-рейкаға өндірушінің нұсқаулығына сәйкес орнату. 9. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада болуы тиіс. 10. Жеткізуші тауармен бірге пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, паспортты және талап етілетін сәйкестік құжаттарын ұсынуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: Қозғалтқышты қорғау релесі — 1 дана. Паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 жиынтық. Сәйкестікті растайтын құжаттар — қолданыстағы талаптарға сәйкес. Жауапты Ермекбаев Н. Байланыс телефоны: 8-7054908772 Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, баптау,

	оқыту, тауарларды сынау). Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен шарт жасасқан жағдайда тауарды жеткізуге міндеттеледі. Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Қоғалы көшесі №81Б. Тауарды жеткізіліп, растайтын құжаттары ұсынылсын.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945304-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для нужд Шымкентская РЭЧ
Номер лота:	№ 87810715-ЗЦП4
Наименование лота:	Станция управления насосами
Описание лота:	для управления трехфазным асинхронным электродвигателем погружного насоса
Дополнительное описание лота:	Реле защиты электродвигателя насоса
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район Когалы 81 В
Срок поставки:	После регистрации договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ Наименование заказчика: РГУ «Шымкентская РЭЧ» Наименование организатора _____ № конкурса _____ Наименование конкурса: Государственные закупки на 2026 год. Номер лота № _____ Наименование лота: Реле защиты электродвигателя насоса. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* 149 Наименование услуги* Реле защиты электродвигателя Единица измерения* шт Количество (персонала)* 9 Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* 23 700 Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* 213 300 Срок оказания услуги* В течение 15 рабочих дней Размер авансового платежа* 0 Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, с учетом нормирования государственных закупок ГОСТ 60947-4-1-2015 Год выпуска 2026г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяц Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Технические требования: 1. Напряжение питающей сети: 380 В, 50 Гц, трехфазная сеть. 2. Мощность защищаемого электродвигателя: 11 кВт. 3. Реле должно обеспечивать защиту электродвигателя от перегрузки. 4. Должна быть предусмотрена защита при пропадании фазы. 5. Должна быть предусмотрена возможность регулировки тока защиты; диапазон регулировки должен соответствовать паспортному номинальному току электродвигателя. 6. Реле должно быть пригодно для использования в цепи отключения электродвигателя посредством магнитного контактора. 7. Для защиты от короткого замыкания в электрической цепи должен быть предусмотрен соответствующий автоматический выключатель. 8. Монтаж: в электрическом шкафу или на DIN-рейке в соответствии с инструкцией производителя. 9. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. 10. Поставщик должен предоставить паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации и необходимые документы о соответствии. Комплект поставки: Реле защиты электродвигателя — 1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 комплект. Документы, подтверждающие соответствие, — согласно действующим требованиям.

	Отв: Ермекбаев Н. Контактный телефон: 8-7054908772 Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, испытания товаров). Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) Потенциальный поставщик в случае определения его победителем и заключения с ним договора обязуется доставить товар по адресу: г.Шымкент, ул. Когалы 81Б. После поставки товара необходимо предоставить подтверждающие документы.