

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848862-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87968142-3ЦП1
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	сандық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрондық манометрлік коллектор (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кондиционерлерді диагностикалауға және күтіп ұстауға және вакуумдауға, қысымды тексеруге және фреонды толтыруға арналған. Түрі: екі клапанды сандық коллектор; өлшем диапазоны: -14 ~ 800 PSI; дәлдік: $\pm 1,0\%$ FS; Bluetooth қашықтығы: 30 м; максималды қысым: 5,5 Мпа; қысымға төзімділік: 1000 PSI; өлшем бірліктері: кПа, МПа, бар, psi, кг / см²; Режим қуат: 2 AAA типті батареялар; батареяның қызмет ету мерзімі: 200 сағат; жұмыс ортасы: -10°C-50°C; Адаптер: 1/4, 5/19 – 2 дана; 1/4 клапан, 5/16 – 1 дана. Өнімнің паспорты. Сапа сертификаты, сәйкестік туралы құжат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848862-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87968142-3ЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	цифровой
Дополнительное описание лота:	Электронный манометрический коллектор (ИКИ Расходники Астана)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для диагностики и обслуживания кондиционеров и для вакуумации, проверки давления и заправки фреона. Тип: двухвентильный цифровой коллектор; Диапазон измерения: -14 ~ 800 PSI; Точность: $\pm 1,0\%FS$; Расстояние Bluetooth: 30 м; Максимальное давление: 5,5 Мпа; Сопротивление давлению: 1000 PSI; Единицы измерения: кПа, МПа, бар, psi, кг/см²; Режим питания: 2 батарейки типа AAA; Время автономной работы: 200 Ч; Рабочая среда: -10°C-50°C; Адаптер: ¼, 5/19 – 2 шт.; Вентиль ¼, 5/16 – 1 шт. Паспорт изделия. Сертификат качества, документ о соответствии