Утверждаю
Заместитель командующего РгК «Батыс» (по тылу)
полковник К. Кажыбаев
«____» _____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по калибровке резервуаров горизонтальных стальных 10 м^3 с составлением калибровочной таблицы воинской части 6655, по адресу г.Актобе, Есет Батыра 39 А.

Поверка (калибровка) и составление градуировочных таблиц на резервуар горизонтальный стальной 10м^3, в количестве 1 единиц, 2020 года выпуска, фирмы ТОО «Нефтетехника», производства Республики Казахстан. с выдачей сертификата о поверке. градуировочной таблиц на резервуар:

- Резервуар горизонтальный стальной, емкостью 10 м^3, заводской диапазон измерений (или предел измерений) от 0 до 218 см, в количестве 1 единиц;

Поверку произвести в соответствии с ГОСТ 8.659-2016 «Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные. Методика поверки (калибровки) геометрическим методом с применением геодезических приборов»

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

2020 жылы шығарылған «Нефтетехника» ЖШС фирмасының Қазақстан Республикасы өндірісінің 2 бірлік мөлшелінде 10м^3 тау-кен-көлденең болат резервуарларға салыстырып тексеру (калибрлеу) градуирлеу кезделеріп жасау сертификат беру.

Тексеру резервуарға салыстырып және тексеру таңбасының градуирлеу кестелеру (өздігінен жабысатын жапсырма)

- сыйымдығы 10м3 көлденең болат резервуар зауттық өлшеу деапазоны (немесе олшеу шегі) 0-ден 218 см-ге дейін, саны 1 бірлік

Тексеруді ГОСТ 8.659-2016 сәйкес жүргізу "Цилиндрлік көлденең болат резервуарлар№ Геодезиялық приборларды қолданумен геометриялық әдіспен тексеру (калибрлеу) әдістемесі"

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаган заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы горючего и смазочных материалов УТ РгК «Батыс»
майор А. Садуакосов