

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779348-1
Сатып алудың атауы:	Өрт дабылының жұмыс істеуіне арналған аспаптар (техникалық ерекшелікке сәйкес).
Лоттың нөмірі:	№ 88191358-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру мен ескертудің автоматтық құралдарын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Р. Сабатаев к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабылдау-бақылау құралы. ҚР СТ 51089-2003. объектілерде кіруден қорғауды, өрт күзетін, кіруді бақылауды, жарық пен дыбыстық хабарлауды қамтамасыз ететін әмбебап аспаптар болып табылады. Құрылғы автономды түрде де, орталықтандырылған қауіпсіздік жүйелерінде де қолданыла алады. Орындауға байланысты аспапқа қосылатын ШС саны жиілігі кемінде (50±1) Гц, В135 - 242 айнымалы ток желісінен кемінде 8 дана. аккумулятордан, кемінде В12 ± 15 %. Айнымалы ток желісінен құрылғы тұтынатын максималды қуат, вa, артық емес 12. Өлшемдері артық емес: 290X135X90 мм артық емес, аккумуляторы 4,5 а*сағ кем емес кіріктірілген резервтелген қуат көзі; Кепілдік 1 жыл. Техникалық ерекшелікті Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779348-1
Наименование закупки:	Приборы для функционирования пожарной сигнализации (Согласно технической спецификации).
Номер лота:	№ 88191358-3ЦП1
Наименование лота:	Прибор приемно-контрольный
Описание лота:	для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
Дополнительное описание лота:	согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Р. Сабатаева, 1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прибор приемно-контрольный. СТ РК 51089-2003. являются универсальными приборами, обеспечивающими на объектах охрану от проникновения, пожарную охрану, контроль доступа, световое и звуковое оповещение. Прибор может быть использован как автономно, так и в составе централизованных систем охраны. Количество ШС, подключаемых к прибору в зависимости от исполнения, не менее 8 шт. от сети переменного тока частотой не менее (50±1) Гц, В135 - 242.от аккумулятора, не менее В12 ± 15 %. Максимальная мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, ВА, не более 12. Габариты не более: не более 290x135x90 мм. Встроенный резервированный источник питания с АКБ не менее 4,5А*ч;. Гарантия 1 год. Обязательное согласование технической спецификации с заказчиком.