

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860445-1
Сатып алудың атауы:	Төбеге арналған жарықдиодты шамдарды,түтін өрт хабарлағышы,прожектор жарықдиодты, желдеткіш тартылатын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86339554-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИП 212-141 Нүктелік оптикалық-электронды түтін өрт хабарлағышы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші қазақстандық тауар өндірушісі болса 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ИП 212-141 нүктелік оптикалық-электронды түтін хабарлағышы. Ток тұтынуы: 0,04 А. Қоректендіру кернеуі: 9-30 В. Қорғаныс дәрежесі: IP30. Хабарлағыш дабыл тізбегінде 9-30 В қоректендіру кернеуін қамтамасыз ететін және «Өрт» сигналын (тура полярлық кезінде хабарлағыштың ішкі кедергісінің күрт төмендеп, 1000 Ом-нан аспайтын мәнге жетуі арқылы білінетін) анықтай алатын өрт дабылының басқару панельдерімен бірге тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге арналған. СТ РК 1233-2004.Тауар пайдаланылмаған, жаңа болуы керек. Ақаулар мен кемшіліктер анықталған кезде тауар ауыстырылуы керек. Тауарды жеткізу жеткізуші есебінен. Тауар тапсырыс берушімен келісілсін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860445-1
Наименование закупки:	Приобретение светодиодных потолочных светильников, извещатель пожарный дымовой, прожектор светодиодный , вентилятор вытяжной
Номер лота:	№ 86339554-3ЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	ИП 212-141 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау город Атырау, улица Курмангазы, 7
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней, если поставщик является казахстанским товаропроизводителем 60 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пожарный извещатель дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141.Потребляемый ток0.04 А Напряжение питания9 - 30 В Степень защитыIP30.Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.СТ РК 1233-2004 Товар должен быть новым, не использованным. При обнаружении брака и дефекта товара требуется замена. Доставка товара за счет поставщика. Товар согласовать с заказчиком