

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17775191-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение котел с установкой
Лоттың нөмірі:	№ 88137618-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жылыту қазаны
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Котел Buran Boiler BB-1035
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	233637100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Шоқпартоғай а. Атырау облысы, Жылыой ауданы, Шоқпартоғай ауылы,ЖҰБАНДЫҚ ТАСКАРИН, 477, пошта индексі 060111;
Жеткізу мерзімі:	20 күн ішінде келісім шарт жасақталғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газовый котел Buran Boiler CRONOS-1535 RD/RG. Характеристики и описание: Производитель Buran. Мощность номинальная 174 кВт. Назначение котла Одноконтурный. Способ установки Напольный. Цвет Белый. Вес 380 кг. Состояние Новое Газовый котел BB-1535 RD/RG. Газовый котел Buran Boiler серии RD/RG изготавливается в вертикальном исполнении, что позволяет установить оборудования в узких помещениях. Оригинальная конструкция, высокая надежность и энергоэффективность. Отапливаемая площадь: 580 м²-4700 м². Универсальные котлы средней мощности в вертикальном исполнении работают на жидкообразном и газообразном топливе. Преимущества Экономия топлива до 30% (в сравнении с энергонезависимыми котлами) за счет применения автоматики и использования специальных методов сжигания топлива. Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды. Защита от перегрева и разморозки. Самоблокирующийся топливный клапан. Принудительная подача воздуха в изолированную камеру сгорания (наддув). Вертикальная конструкция котла позволяет компактную установку в небольшом помещении. Автоматическое включение/выключение горения и циркуляции по заданному режиму. Котлы газовые средней мощности изготавливаются по СТ 70755-1910- ТОО-01-2013 и имеют Сертификаты Соответствия ТС. В производстве котлов Buran Boiler используются автоматизированные горелки, работающие под наддувом производства Италии. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%. Установка вертикального котла занимает гораздо меньшую площадь, по сравнению с установкой котлов горизонтальной конструкции. Котлы средней мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность. Характеристики: Мощность, кВт – 174. Мощность, ккал/час – 150000. Макс. t теплоносителя, градус С – 85. Макс. раб, давление, бар - 3,5. КПД, не менее % - 91. t выходящих газов, градус С – 220. Макс. температура воды, градус С – 55. Макс. рабочее давление, бар – 6. Объем тела котла, л – 219. Вес котла, нетто, кг – 380. Высота, мм – 1590. Ширина, мм - 736. Глубина, мм – 797. Диаметр дымохода, мм - 266. Патрубки ГВС - 20мм,Патрубки отопления-65 мм. Напряжение/частота, В/Гц – 220 (+-10%)/50(+0,5). Степень защиты /класс защиты - IPX4D / Класс 1. Тип используемого дизельного топливо - Qn=10200 ккал/кг, газа - природный газ (8000 ккал/нм3) / сжиженный газ (из газгольдера). Номинальное давление газа, бар 18-36 мбар. Розжиг пламени автоматический. Расход топлива (газ), нм3/час - 17,9. Расход топлива (дизель), л/ч – 16,1. Производительность, t=45, л/мин – 30. Группа защиты- 2 штук 1. Группа защиты KSG 30 (для систем тепло и водоснабжения). Присоединение 1"; предохранительный клапан 3 bar. Рабочая среда: вода. 2. Термометры общетехнические (радиальное присоединение) - 4 штук. Включая монтажные работы (демонтаж,монтаж, установка печного котла, пуско-наладочные работы и подключение к теплоходным трубам). Автоматический водогрейный котел с дистанционным управлением, работающий на газе и жидком топливе, с устройством сгорания. Предварительно согласовывается с заказчиком. По требованию заказчика поставщик должен доставить и установить по указанному адресу. Ценовое предложение должно включать все расходы потенциального поставщика. Весь продукт должен быть новым в оригинальной упаковке с маркировкой. Место поставки: Атырауская область, Жылыойский район, село Шоқпартоғай, улица Ж.

	Таскарина 477 (Привоз и установка до здания паровой котельной заказчика). Поставщик обязан выдать паспорт, сертификат СТ-KZ на котлы отопления, а также провести инструктаж по эксплуатации котлов с представителями поставщика, связавшись с рабочими котлов и заведующим по хозяйству заказчика для эксплуатации котлов. Установка, настройка и ввод в эксплуатацию нового оборудования, а также сопутствующие материалы и расходы на доставку оплачиваются поставщиком. Марка модели Газовый котел Buran Boiler CRONOS-1535 RD/RG
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17775191-1
Наименование закупки:	Приобретение котел с установкой
Номер лота:	№ 88137618-ЗЦП1
Наименование лота:	Котел отопительный
Описание лота:	электрический
Дополнительное описание лота:	Котел Buran Boiler BB-1035
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233637100, Атырауская область, Жылыойский район, с.Шокпартогай Атырауская область, Жылыойский район, с.Шокпартогай, ЖУБАНДЫК ТАСКАРИН, 477, почтовый индекс 060111;
Срок поставки:	В течение 20 дней после подписании договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Газовый котел Buran Boiler CRONOS-1535 RD/RG. Характеристики и описание: Производитель Buran. Мощность номинальная 174 кВт. Назначение котла Одноконтурный. Способ установки Напольный. Цвет Белый. Вес 380 кг. Состояние Новое Газовый котел BB-1535 RD/RG. Газовый котел Buran Boiler серии RD/RG изготавливается в вертикальном исполнении, что позволяет установить оборудования в узких помещениях. Оригинальная конструкция, высокая надежность и энергоэффективность. Отапливаемая площадь: 580 м²-4700 м². Универсальные котлы средней мощности в вертикальном исполнении работают на жидкообразном и газообразном топливе. Преимущества Экономия топлива до 30% (в сравнении с энергонезависимыми котлами) за счет применения автоматики и использования специальных методов сжигания топлива. Безопасность эксплуатации благодаря датчикам пламени и низкого уровня воды. Защита от перегрева и разморозки. Самоблокирующийся топливный клапан. Принудительная подача воздуха в изолированную камеру сгорания (наддув). Вертикальная конструкция котла позволяет компактную установку в небольшом помещении. Автоматическое включение/выключение горения и циркуляции по заданному режиму. Котлы газовые средней мощности изготавливаются по СТ 70755-1910- ТОО-01-2013 и имеют Сертификаты Соответствия ТС. В производстве котлов Buran Boiler используются автоматизированные горелки, работающие под наддувом производства Италии. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%. Установка вертикального котла занимает гораздо меньшую площадь, по сравнению с установкой котлов горизонтальной конструкции. Котлы средней мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность. Характеристики: Мощность, кВт - 174. Мощность, ккал/час - 150000. Макс. t теплоносителя, градус С - 85. Макс. раб. давление, бар - 3,5. КПД, не менее % - 91. t выходящих газов, градус С - 220. Макс. температура воды, градус С - 55. Макс. рабочее давление, бар - 6. Объем тела котла, л - 219. Вес котла, нетто, кг - 380. Высота, мм - 1590. Ширина, мм - 736. Глубина, мм - 797. Диаметр дымохода, мм - 266. Патрубки ГВС - 20мм, Патрубки отопления-65 мм. Напряжение/частота, В/Гц - 220 (+-10%)/50(+/-0,5). Степень защиты /класс защиты - IPX4D / Класс 1. Тип используемого дизельного топливо - Qn=10200 ккал/кг, газа - природный газ (8000 ккал/нм³) / сжиженный газ (из газгольдера). Номинальное давление газа, бар 18-36 мбар. Розжиг пламени автоматический. Расход топлива (газ), нм³/час - 17,9. Расход топлива (дизель), л/ч - 16,1. Производительность, t=45, л/мин - 30. Группа защиты- 2 штук 1. Группа защиты KSG 30 (для систем тепло и водоснабжения). Присоединение 1"; предохранительный клапан 3 bar. Рабочая среда: вода. 2. Термометры общетехнические (радиальное присоединение) - 4 штук. Включая монтажные работы (демонтаж, монтаж, установка печного котла, пуско-наладочные работы и подключение к теплоходным трубам). Автоматический водогрейный котел с дистанционным управлением, работающий на газе и жидком топливе, с устройством сгорания. Предварительно согласовывается с заказчиком. По требованию заказчика поставщик должен доставить и установить по указанному адресу. Ценовое предложение должно включать все расходы потенциального поставщика. Весь продукт должен быть новым в оригинальной упаковке с маркировкой. Место поставки:

Атырауская область, Жылыойский район, село Шокпартогай, улица Ж. Таскарина 477 (Привоз и установка до здания паровой котельной заказчика). Поставщик обязан выдать паспорт, сертификат СТ-KZ на котлы отопления, а также провести инструктаж по эксплуатации котлов с представителями поставщика, связавшись с рабочими котлов и заведующим по хозяйству заказчика для эксплуатации котлов. Установка, настройка и ввод в эксплуатацию нового оборудования, а также сопутствующие материалы и расходы на доставку оплачиваются поставщиком. Марка модели Газовый котел Buran Boiler CRONOS-1535 RD/RG
