

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766379-1
Сатып алудың атауы:	Электр қуатын үздіксіз қоректендіру жөніндегі құрылғыларды Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84016517-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өлшеу түрлендіргіші
Лоттың сипаттауы:	айнымалы тоқтың кернеуі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіруге арналған құрылғы (Инвертор)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., 18 шағын аудан, 6/1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіруге арналған құрылғы (инвертор), қуаты 1200 ВА (1000 Вт), Кіріс кернеуі 12В және / немесе 220В, шығыс кернеуі 220В+/-10%, кіріс жиілігі 45-65Гц, Шығыс жиілігі 50/60 ±0.5 Гц, қуат кабелінің ұзындығы 1.5 метр, Шығыс коннекторларының саны 2, уақыт 3 мс режимдерін ауыстыру, Шығыс сигналының пішіні - синусоид, батарея блогының кернеуі - ±12В, заряд тогы (макс) - 15а, LED индикаторларының алдыңғы панелі, автоматты қосу, үнсіз режим, қысқа тұйықталу мен шамадан тыс жүктемеден қорғау, Жұмыс температурасының диапазоны 0-ден 40 °С-қа дейін, жұмыс ылғалдылығы 20-90% (конденсациясыз). Қосылатын батареялардың максималды жалпы сыйымдылығы шектелмейді. Жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766379-1
Наименование закупки:	Государственная закупка устройств по бесперебойному питанию электричества
Номер лота:	№ 84016517-3ЦП1
Наименование лота:	Преобразователь измерительный
Описание лота:	напряжение переменного тока
Дополнительное описание лота:	Устройство для преобразования постоянного тока в переменный ток (Инвертор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, 18 микрорайон, здание 6/1
Срок поставки:	с момента подписания договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройство для преобразования постоянного тока в переменный (инвертор), мощность 1200 ВА (1000 Вт), Входное напряжение 12В и/или 220В, Выходное напряжение 220В+/-10%, Входная частота 45-65Гц, Выходная частота 50/60 ±0.5Гц, Длина кабеля питания 1.5 метра, Количество выходных разъёмов 2, Время переключения режимов 3 мс, Форма выходного сигнала - Синусоида, Напряжение батарейного блока - ±12В, Ток заряда (макс) - 15А, Лицевая панель LED-индикаторы, Автоматическое включение, Бесшумный режим, Защита от короткого замыкания и перегрузок, Рабочий диапазон температур от 0 до 40 °С, Рабочая влажность 20-90% (без конденсации). Максимальная суммарная ёмкость подключаемых аккумуляторов не ограничена. Необходимо представить документы подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.