

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782704-1
Сатып алудың атауы:	Жылу шымылдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82690135-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ауа шымылдығы
Лоттың сипаттауы:	жылулық, электрлік жылу көзімен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы, 50 лет Октября көшесі, 38
Жеткізу мерзімі:	қараша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	BALLU BHC-L15-S09 жылыту қабырғасы (BRC-S қашықтан басқару пультімен) Электрлік жылу пердесінің техникалық сипаттамасы Түрі: электрлік жылу пердесі. Мақсаты: есік ойықтарына орнатуға арналған. Орнату түрі: көлденең, қабырғаға орнатылатын. Орнату биіктігі: 1,8–2,5 м. Қыздыру элементінің түрі: көлемді қаңқаға орнатылған СТИЧ (инелі) қыздыру элементі. Электрмен қоректендіру кернеуі: 380 В. Тұтыну қуаты: 9000 Вт. Қуатты реттеу: бар. Қыздыру режимдерінің саны: 3. Қуат деңгейлері: 4500/9000 Вт. Ауа өнімділігі: 1050 м³/сағ. Ауаны қыздыру (температура айырмасы): 26 °С. Термостат: бар. Температураны реттеу: электрондық. Температураны орнату дәлдігі: 1,0 °С. Қыздырусыз желдету режимі: бар. Басқару: электрондық, қашықтан сымды басқару. Қашықтан басқару пульті: бар. Қызып кетуден қорғау: бар, қызып кеткен жағдайда автоматты түрде өшеді. Электрлік қорғаныс класы: I. Шаң мен ылғалдан қорғаныс класы: IP10. Жарық индикаторы бар ажыратқыш: бар. Шу деңгейі: 52 дБ-ден аспайды. Электр желісіне қосылуы: корпусындағы кабельдік кіріс арқылы. Дисплей: жоқ. Шаң сүзгісі: жоқ. Кіріктіріп орнату: қарастырылмаған. Еденге орнату: қарастырылмаған. Габариттік өлшемдері: ені – 157,5 см, тереңдігі – 15,5 см, биіктігі – 15 см. Салмағы: 11,8 кг. Кепілдік мерзімі: кемінде 2 жыл. Саны – 1 дана. Тауардың құнына НАО «РИУ» қоймасына дейін жеткізу және түсіру жұмыстары кіреді. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, зауыттық қаптамада, механикалық зақымдары мен ақаулары жоқ болуы және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782704-1
Наименование закупки:	Приобретение тепловой завесы
Номер лота:	№ 82690135-ЗЦП1
Наименование лота:	Завеса воздушная
Описание лота:	тепловая, с электрическим источником тепла
Дополнительное описание лота:	Согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, улица 50 лет Октября 38
Срок поставки:	ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тепловая завеса BALLU BHC-L15-S09 (пульт BRC-S) Тип: электрическая тепловая завеса. Назначение: для установки над дверными проемами. Способ установки: горизонтальный, настенный. Высота установки: от 1,8 до 2,5 м. Тип нагревательного элемента: СТИЧ (игольчатый) на объемном каркасе. Напряжение электропитания: 380 В. Потребляемая мощность: 9000 Вт. Регулировка мощности: предусмотрена. Количество режимов нагрева: 3. Уровни мощности: 4500/9000 Вт. Производительность по воздуху: 1050 м³/ч. Нагрев воздуха (разница температур): 26 °С. Термостат: предусмотрен. Регулировка температуры: электронная. Точность установки температуры: 1,0 °С. Режим вентиляции без нагрева: предусмотрен. Управление: электронное, дистанционное проводное. Пульт дистанционного управления: предусмотрен. Защита от перегрева: предусмотрена, с автоматическим отключением при перегреве. Класс электрозащиты: I. Класс пылевлагозащитенности: IP10. Выключатель со световым индикатором: предусмотрен. Уровень шума: не более 52 дБ. Подключение к электросети: кабельный ввод на корпусе. Дисплей: отсутствует. Пылевой фильтр: отсутствует. Встраиваемый монтаж: не предусмотрен. Напольная установка: не предусмотрена. Габаритные размеры: ширина - 157,5 см, глубина - 15,5 см, высота - 15 см. Вес: 11,8 кг. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Количество - 1 шт. В стоимость товара входят доставка и разгрузка на склад НАО «РИУ». Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, в заводской упаковке, без механических повреждений и иных дефектов, и соответствовать требованиям, указанным в настоящей технической спецификации.