

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17759646-1
Сатып алудың атауы:	Сорғыға арналған электр қозғалтқышы (сорғының қосалқы жабдығы/ қосымшасы)
Лоттың нөмірі:	№ 88191942-3ЦП1
Лоттың атауы:	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы
Лоттың сипаттауы:	асинхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт артық, бірақ 7,5 кВт артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғыға арналған электр қозғалтқышы, қуаты 7,5 кВт, 1500 айн/мин
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	473630100, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Есекмерген ВОС
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	K80-65-160 орталықтан тепкіш сорғысын жабдықтауға арналған AIR132S4 үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышы. Мақсаты: Электр қозғалтқышы сумен жабдықтау жүйесіндегі қолданыстағы K80-65-160 консольді орталықтан тепкіш сорғысын жабдықтауға, оның жұмысқа қабілеттілігі мен үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Қозғалтқыш түрі: Асинхронды, үш фазалы, қысқа тұйықталған роторлы. Габариттік өлшем (типi): AIR132S4. Номиналды қуаты: 7,5 кВт. Қоректендіру кернеуі: 380 В, үш фазалы. Желі жиілігі: 50 Гц. Синхронды айналу жиілігі: 1500 айн/мин. Полюстер саны: 4. Жұмыс режимі: S1 (үздіксіз). Қорғау дәрежесі: IP54 немесе одан жоғары. Оқшаулау класы: F немесе одан жоғары. Салқындату жүйесі: IC411. Орнату тәсілі: Табан арқылы (IM1081). Білік осінің биіктігі: 132 мм. Шығыс білігінің диаметрі: 38 мм. Шығыс білігінің ұзындығы: 80 мм. Шпонка ені: 10 мм. Бекіту саңылауларының бойлық арақашықтығы: 140 мм. Бекіту саңылауларының көлденең арақашықтығы: 216 мм. Бекіту саңылауының диаметрі: 12 мм. Үйлесімділік талаптары: Жеткізілетін қозғалтқыш қуаты, айналу жиілігі және орнату/қосу өлшемдері бойынша қолданыстағы K80-65-160 сорғы агрегатымен үйлесімді болуы тиіс. Қозғалтқышты орнату сорғы жабдығының конструкциясын немесе қолданыстағы іргетас жақтауын өзгертпестен жүзеге асырылуы тиіс. Сапа және толықтық талаптары: Тауар жаңа, пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, механикалық зақымдарсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Жеткізу жиынтығына техникалық паспорт пен пайдалану жөніндегі нұсқаулық кіруі тиіс. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілген электр қозғалтқышына кепілдік мерзімі тапсырыс беруші қабылдап алған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Жеткізуші тауардың көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17759646-1
Наименование закупки:	Электродвигатель для насоса (до комплектация насоса)
Номер лота:	№ 88191942-ЗЦП1
Наименование лота:	Электродвигатель переменного тока
Описание лота:	асинхронный, многофазный, мощность более 0,75 кВт, но не более 7,5 кВт
Дополнительное описание лота:	Электродвигатель для насоса мощность 7,5 кВт, 1500 об/мин
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	473630100, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу Есекмерген ВОС
Срок поставки:	после подписания договора в течений 16 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электродвигатель асинхронный трёхфазный АИР132S4 для доукомплектования центробежного насоса К80-65-160. Назначение - Электродвигатель предназначен для доукомплектования имеющегося центробежного консольного насоса К80-65-160, обеспечения его работоспособности и дальнейшей эксплуатации в системе водоснабжения. Тип электродвигателя - Асинхронный, трёхфазный, с короткозамкнутым ротором: Типоразмер - АИР132S4: Номинальная мощность - 7,5 кВт: Напряжение питания - 380 В, трёхфазное: Частота сети - 50 Гц: Синхронная частота вращения - 1500 об/мин: Количество полюсов - 4: Режим работы - S1, продолжительный: Степень защиты - Не ниже IP54: Класс изоляции - Не ниже F: Система охлаждения - IC411: Монтажное исполнение - На лапах, IM1081: Высота оси вращения - 132 мм: Диаметр выходного вала - 38 мм: Длина выходного вала - 80 мм: Ширина шпонки - 10 мм: Межосевое расстояние крепёжных отверстий по длине - 140 мм: Межосевое расстояние крепёжных отверстий по ширине - 216 мм: Диаметр крепёжных отверстий - 12 мм: Требования к совместимости - Поставляемый электродвигатель должен быть совместим с существующим насосным агрегатом К80-65-160 по мощности, частоте вращения, монтажным и присоединительным размерам. Установка электродвигателя должна осуществляться без изменения конструкции насосного оборудования и существующей фундаментной рамы. Требования к качеству и комплектности - Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, без механических повреждений и заводских дефектов. Комплект поставки должен включать - - Технический паспорт и руководство по эксплуатации. Гарантийные обязательства - Гарантийный срок на поставляемый электродвигатель должен составлять не менее 12 месяцев со дня приёмки товара заказчиком. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара заявленным техническим характеристикам.