

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855137-1
Сатып алудың атауы:	Өртке қарсы мүкәммалды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43711287-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өртке қарсы мүкәммалды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Өртке қарсы мүкәммалды сатып алу
Лоттың нөмірі :	81930768
Лоттың атауы :	Клапан
Лоттың сипаттауы:	тиекті, шойын, өлшемі 50 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өшіру клапаны (өрт краны), шойын
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Райымбек дангылы,60
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұрыштық өрт сөндіру краны - шойын (муфта-цапка)125° ГМ-50 муфталы басымен жиынтықта. КРСН-50 типті өрт сөндіру клапаны ғимараттар мен құрылыстардың ішкі өртке қарсы су құбыры жүйелерінде орнатуға арналған. Клапан корпусы берік, жоғары сапалы шойыннан жасалған және коррозияны болдырмау және көрнекі көрінуді қамтамасыз ету үшін қорғаныс полимерімен немесе қызыл ұнтақ бояумен қапталған. Шартты өту (диаметрі) 50 мм. Құбырға қосылу түрі — ілінісу (ішкі жіп), өрт сөндіру жабдығын қосуға арналған Шығыс құбырының түрі — ілінісу (сыртқы жіп). Клапанның құрылымдық дизайны бұрыштық, 125 градус бұрышта. Құрылғының жұмыс қысымы кемінде 1,6 МПа (16 бар) құрайды. Маховиктің ашылу бағыты сағат тіліне қарсы. Өнім ГОСТ Р 53278-2009 талаптарына (немесе осыған ұқсас қолданыстағы стандарттарға) қатаң сәйкес келуі керек, өндіруші зауыттың паспортымен бірге жеткізілуі керек және су ағынының жабылуының толық тығыздалуына кепілдік беруі керек. ГМ-50 типті өрт қосқышының басы өрт сөндіру жеңдерін өрт сөндіру клапанымен (клапанымен) тез, герметикалық және сенімді түрде қосуға арналған. Өнім жеңіл және коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан жасалған. Номиналды шартты өту (диаметрі) 50 ММ. бас конструкциясы өрт сөндіру кранының Шығыс құбырына бұрау үшін ішкі жіпті және жауап жеңінің басына жылдам қосылу үшін екі сыртқы азу тісті қамтиды. Элементтің жұмыс қысымы кемінде 1,6 МПа (16 бар) құрайды. Жеткізу жиынтығына міндетті түрде орнатылған резеңке тығыздағыш сақина кіреді, бұл қысыммен су беру кезінде қосылыстың тығыздығын қамтамасыз етеді. Өнім ГОСТ Р 53279-2009 техникалық талаптарына қатаң сәйкес келуі керек, диаметрі 50 мм стандартты өрт сөндіру жабдықтарымен толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек.
Лоттың нөмірі :	87216878
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жиынтық өрт сөндіру қысымды жеңдер
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Райымбек дангылы,60
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шартты өтуі (диаметрі) 50 мм болатын қысымды өрт сөндіру құбыртүтігі. Өрт сөндіру құбыртүтігі пайдалануға толық дайын жинақта жеткізіледі. Жиынтыққа мыналар кіреді: қысымды өрт сөндіру құбыртүтігі, ГР-50 типті қосылатын өрт сөндіру бастары, сондай-ақ РС-50 типті қолмен өрт сөндіру оқпаны. Өрт сөндіру құбыртүтігі номиналды жұмыс қысымына кемінде 1,0 МПа арналған. Өрт сөндіру құбыртүтігінің ұзындығы кемінде 20 метр. Өрт сөндіру құбыртүтігі шірікке, көгеруге және көгеруге төзімді берік синтетикалық материалдан жасалған, бұл әр қолданғаннан кейін арнайы кептіруді қажет етпестен ұзақ қызмет етеді. Өрт сөндіру құбыртүтігі дизайны жоғары беріктікке және тозуға төзімділікке ие, сақтау кезінде материал кеуіп кетпейді. Өрт оқпаны мен қосқыш элементтері жеңіл және берік алюминий қорытпасынан жасалған, бұл қосылыстың сенімділігі мен өртті жою кезінде ыңғайлылықты қамтамасыз

етеді. Қондыру бастары қолданыстағы өрт сөндіру жабдықтары мен мотор сорғыларымен жылдам интеграциялау үшін стандартты 50 мм өлшемге ие. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары жоқ және өрт қауіпсіздігі талаптарына толық сәйкес болуы керек. Өнім ҚР СТ 1714-2007, ГОСТ 34779-2021, ГОСТ 9923-93 техникалық талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855137-1
Наименование закупки:	Приобретение противопожарных инвентарей
Номер лота:	№ 43711287-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение противопожарных инвентарей/
Описание лота:	Приобретение противопожарных инвентарей/
Номер пункта плана:	№ 81930768
Наименование пункта плана:	Клапан
Описание пункта плана:	запорный, чугунный, размер до 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Запорный клапан (пожарный кран), чугунный
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район пр.Райымбека,60
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кран пожарный угловой- чугунный (муфта-цапка)125° в комплекте с соединительной муфтовой головкой ГМ-50. Клапан пожарный запорный угловой типа КПЧ-50 предназначен для установки в системах внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений. Корпус клапана выполнен из прочного высококачественного чугуна и покрыт защитной полимерной или порошковой краской красного цвета для предотвращения коррозии и обеспечения визуальной видимости. Условный проход (диаметр) составляет 50 мм. Тип присоединения к трубопроводу — муфтовый (внутренняя резьба), тип выходного патрубка для подключения пожарного оборудования — цапковый (наружная резьба). Конструктивное исполнение клапана — угловое, под углом 125 градусов. Рабочее давление устройства составляет не менее 1,6 МПа (16 бар). Направление вращения маховика для открытия — против часовой стрелки. Изделие должно строго соответствовать требованиям ГОСТ Р 53278-2009 (или аналогичным действующим стандартам), поставляться в комплекте с паспортом завода-изготовителя и гарантировать полную герметичность перекрытия потока воды. Головка пожарная соединительная муфтовая типа ГМ-50 предназначена для быстрого, герметичного и надежного соединения пожарных рукавов с пожарным запорным клапаном (вентилем). Изделие изготовлено из легкого и стойкого к коррозии алюминиевого сплава. Номинальный условный проход (диаметр) составляет 50 мм. Конструкция головки включает в себя внутреннюю резьбу для накручивания на выходной патрубок пожарного крана и два наружных клыка для быстрого соединения с ответной рукавной головкой. Рабочее давление элемента составляет не менее 1,6 МПа (16 бар). В комплект поставки обязательно входит смонтированное резиновое уплотнительное кольцо, обеспечивающее герметичность соединения при подаче воды под давлением. Изделие должно строго соответствовать техническим требованиям ГОСТ Р 53279-2009 обеспечивать полную совместимость со стандартным пожарным оборудованием диаметра 50 мм.
Номер пункта плана:	№ 87216878
Наименование пункта плана:	Рукав
Описание пункта плана:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект рукава пожарные напорные
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район пр.Райымбека,60
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рукав пожарный напорный с условным проходом (диаметром) 50 мм. Рукав поставляется в сборе, полностью готовым к эксплуатации. В комплект входят: рукав пожарный напорный, головки соединительные пожарные типа ГР-50, а также ручной пожарный ствол типа РС-50. Рукав рассчитан на номинальное рабочее давление не менее 1,0 МПа. Длина рукава составляет не менее 20 метров. Рукав выполнен из прочного

синтетического материала, устойчивого к гниению, образованию плесени и грибка, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости специальной сушки после каждого использования. Конструкция рукава обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию, материал не рассыхается при хранении. Пожарный ствол и соединительные элементы изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, обеспечивающего надежность соединения и удобство при ликвидации возгораний. Стыковочные головки имеют стандартный типоразмер 50 мм для быстрой интеграции с существующим пожарным оборудованием и мотопомпами. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов и полностью соответствующим требованиям пожарной безопасности. Изделие должно строго соответствовать техническим требованиям СТ РК 1714-2007, ГОСТ 34779-2021, ГОСТ 9923-93.