

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17200983-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85182907-3ЦП1
Лоттың атауы :	Оттан қорғайтын құрам
Лоттың сипаттауы:	антиперенс ерітінді негізінде сіңіріледі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағашты өрттен қорғау
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Петропавл қаласы, Брусиловский көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ағашқа арналған Отқа төзімді. ҚР СТ 615-1-2011 Атмосфералық жауын-шашын мен топырақ ылғалының әсерінен оқшауланған, мезгіл-мезгіл пайда болатын гигроскопиялық және конденсациялық ылғалдандыру жағдайында үй-жайдың ішінде және ашық ауада (шатырдың астында) пайдаланылатын боялмаған ағаш беттерін өңдеу. Ағашты Отқа төзімді тиімділіктің I және II тобына сәйкес жануы қиын, жануы қиын материалға айналдырады. Терең енеді. Негізді кейінгі өңдеуге кедергі келтірмейді. Адамдар үшін қауіпсіз. Биоқорғау тиімділігінің мерзімі – 20 жылға дейін; отқа төзімді-10 жылға дейін.Бояумен. Беттік өңдеудің толықтығы мен сапасын бақылауды жеңілдетеді. Көлемі 5 литр ыдыс. Жөнелту алдында көлемдер мен сипаттамалардың сәйкес келмеуін болдырмау үшін Тапсырыс берушімен келісу қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17200983-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 85182907-ЗЦП1
Наименование лота:	Состав огнезащитный
Описание лота:	пропиточный на основе раствора антиперенов
Дополнительное описание лота:	Огнезащита для древесины
Количество:	30
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск ул.Брусиловского 1
Срок поставки:	30 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнезащита для древесины. СТ РК 615-1-2011 Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал в соответствии с I и II группой огнезащитной эффективности. Глубоко проникает. Не препятствует последующей обработке основания. Безопасен для человека. Срок биозащитной эффективности – до 20 лет; огнезащитной – до 10 лет.С красителем. Облегчает контроль полноты и качества обработки поверхности. Тара объемом 5 литров. Перед отправкой необходимо согласование с заказчиком, во избежание не соответствий объемов и характеристик.