

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17835840-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87853592-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолды өрт хабарлағышы (материалдар)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік Ел даңғ. 2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 1188-2003 - Жылу сезетін өрт хабарлағыштары. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау тәсілдері. Шығарылған жылы: 2026 жыл. Кепілдік мерзімі(айларда): 12. Кіріктірілген оқшаулағышы бар, System Sensor 200AP OEM коды 06 хаттамасын қолдайтын 52051HTEI үлгісіндегі нүктелік максималды адресі-аналогтық жылулық өрт хабарлағышы, B501AP үлгісіндегі базаларға орнатылады. Хабарлағыш Тапсырыс берушіде орнатылған Labor Strauss өрт дабылы жүйесін толықтыруға арналған және термосезімтал элементпен жабдықталған. EN 54-5 стандарты бойынша іске қосылу температуралық класы - BS (78 °C). Қосылу тек System Sensor 200AP/200API/200+ деректер алмасу хаттамаларын OEM коды 06 қолдайтын үйлесімді адресі-аналогтық қабылдау-бақылау аспаптарына (ААҚБА) жүзеге асырылады. Labor Strauss өрт басқару панелімен үйлесімді болуы тиіс. Қоректендіру кернеуі: 15-32 В (оқшаулағышпен 15-28 В); Күту режиміндегі ток, макс. (сұраусыз, 24 В кезінде): 240 мкА; Жұмыс температурасының диапазоны: -30 °C-тан +80 °C-қа дейін. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші жеткізілетін тауарға техникалық паспортты ұсынуға міндетті. Келісу үшін тауардың үлгілерін ұсыну қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17835840-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 87853592-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	ручной
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный ручной (материалы)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мәңгілік Ел 2
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцать) календарных дней по заявкам Заказчика, в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1188-2003 - Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. Год выпуска: 2026 год. Гарантийный срок (в месяцах): 12. Тепловой адресно-аналоговый максимальный точечный пожарный извещатель со встроенным изолятором протоколом 200AP System Sensor 52051HTEI код OEM 06, устанавливаемые в базы модели B501AP, имеющие термочувствительное устройство для доукомплектования системы пожарной сигнализации - Labor Strauss установленной у Заказчика. Температурный класс срабатывания по EN 54-5 - BS (78 °C). Подключение только к совместимым адресно-аналоговым приемно-контрольным приборам (ААПКП), поддерживающий протокол обмена данными System Sensor 200AP/200API/200+ с кодом OEM 06, также должен быть совместимым с пожарной панелью управления Labor Strauss. Напряжение питания: 15-32В (15-28 В с изолятором); Ток дежурного режима макс. (без опроса, при 24В): 240 мкА; Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C. При поставке товара Поставщик обязан предоставить технический паспорт на поставляемый товар. Для согласования необходимо предоставить образцы товара.