Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022123-1
Сатып алудың атауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88782950-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жоғары вольтті ажыратқыш
Лоттың сипаттауы:	көлденең-бұрылғышты, үш полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары вольтті ажыратқыш РЛНД 10кВ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Орманов көш. 17
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87014119808. RLND-1-10/400 UHL1 prnz-10 жетегі бар ажыратқыш(Фарфор оқшаулағыштары). Номиналды кернеу, кВ 10 (6) ең үлкен жұмыс кернеуі, кВ 12 Номиналды ток, ал 400 (630) термиялық төзімділік тогы, кА: - 1 с жерге тұйықтау пышақтары үшін, 10 - 3 С көз пышақтары үшін. 10 номиналды қысқа мерзімді төзімді токтың ең үлкен шыңы (электродинамикалық төзімділік тогы), кА: 25 сыртқы оқшаулаудың ағып кету жолының ұзындығы, кем дегенде, см 30 жел мен көктайғақтың әсерін ескере отырып, шығуларға рұқсат етілген механикалық жүктеме, кемінде Н 200 негізгі тізбектің Электрлік кедергісі, Ом 175×106 жетекке қолданылатын ең үлкен күш ұзартқышпен бірге операция тұтқасының ұзындығы 1,0 м, Н 245-тен аспайды байланыс тобының пышақтарын дайындау материалы: мыс, қалайы мыс пышақтарын жабу Материалы: АҚ 31Т (РЛНДМ үшін мыс) салмағы артық емес, кг 38 габариттік өлшемдері, мм 1200×470×385 Ажыратқышты басқару PR-01 UHL1 (PRNZ-10) қолмен басқарылады. Жетектің шартты белгілеуінде мыналар қабылданады: Р-жетек Р-қолмен 01 немесе Н3 - конструктивті орындау (негізгі біліктің оң жағындағы жерге тұйықтау пышақтары үшін 1 білік) УХЛ1-Климаттық орындау. Тауар кем дегенде 2025 жылы шығарылған. Бұйым паспортының болуы. . Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты (жеткізу, материалдар және басқалар) және тауарды түсіруді өнім беруші жүзеге асырады. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ К3 болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022123-1
Наименование закупки:	Плановые закупки товара
Номер лота:	№ 88782950-ЗЦП2
Наименование лота:	Разъединитель высоковольтный
Описание лота:	горизонтально-поворотный, трехполюсный
Дополнительное описание лота:	Разъединитель высоковольтный РЛНД 10кВ
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран ул. Орманова 17
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87014119808. РЛНД-1-10/400 УХЛ1 разъединитель с приводом ПРНЗ-10(фарфоровые изоляторы). Номинальное напряжение, кВ 10 (6) Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 Номинальный ток, А 400 (630) Ток термической стойкости, кА: - для ножей заземления в течение 1 с. 10 - для глазных ножей в течение 3 с. 10 Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА: 25 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см 30 Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н 200 Электрическое сопротивление главного контура, Ом 175×106 Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 1,0 м, Н 245 Материал изготовления ножей контактной группы: медь, олово Материал покрытия медных ножей: АД 31Т (медь для РЛНДМ) Масса не более, кг 38 Габаритные размеры, мм 1200×470×385 Управление разъединителем осуществляется ручным приводом ПР-01 УХЛ1 (ПРНЗ-10). В условном обозначении привода принято: П- привод Р- ручной 01 или НЗ- конструктивное исполнение (1 вал для заземляющих ножей справа от главного вала) УХЛ1- климатическое исполнение. Товар не менее 2025 г. выпуска. Наличие паспорта изделия. . Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.