

БЕКІТЕМІН 
«Қостанай құрылыс колледжі»
ҚМҚК директоры
Жанайдаров Н.Д.

**Диэлектрлік қолғаптар мен диэлектрлік боттарды сынау қызметтеріне
техникалық ерекшелік**

Қызмет көрсету мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 1. «Қостанай құрылыс колледжі ҚМҚК»

Диэлектрлік қолғап – 2 жұп.,

Өткізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері - өнім арқылы өтетін токтарды өлшеу, токтың өту уақыты, қандай кернеу Тапсырыс берушіге ұсынылатын хаттамаға жазылады. Сынақтан сәтті өткен қолғаптар мен боттарға келесі сынақ күні мен өнім нөмірі көрсетілген мөр қойылады.

Жұмыстарды орындау кезінде туындауы мүмкін кез келген өзгерістер оларды жүзеге асыру басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс.

Орындалған қызметтер көрсетілгеннен кейін Орындаушы Акт қояды, ал Тапсырыс беруші ескертулер болмаған кезде көрсетілген қызметтерді жүргізу және қабылдау фактісін растайды. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтердегі кемшіліктерді анықтаған жағдайда, Орындаушы оларды толық орындалғанға дейін дереу жоюға тиіс.

ӘШЖ жөніндегі
директордың орынбасары



Дорохов С.А.



Утверждаю
директор КГКП «Костанайский
строительный колледж»
Жанайдаров Н.Д.

Техническая спецификация
на услуги по проведению испытаний диэлектрических перчаток и
диэлектрических бот

Адрес оказания услуг: город Костанай, улица Баймагамбетова 1,
«КГКП Костанайский строительный колледж»

Диэлектрические перчатки – 2 пары, Результаты проведенных проверок и испытаний – измерения токов, протекающих через изделие, время прохождения тока, каким напряжением, фиксируются в протоколе, который предоставляется Заказчику. На перчатках и ботах, успешно прошедших испытание, наносится штамп с датой следующего испытания и номер изделия.

Любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ, должны быть согласованы письменно с Заказчиком до начала их осуществления.

После оказания выполненных услуг Исполнителем выставляется Акт, а Заказчик при отсутствии замечаний подтверждает факт проведения и принятия оказанных услуг. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных услугах, Исполнитель должен незамедлительно их устранить до полного исполнения.

Зам. директора по х.р.

Дорохов С.А.