

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770120-1
Сатып алудың атауы:	Ствол пожарный
Лоттың нөмірі:	№ 82916484-ОИ2
Лоттың атауы:	Оқпан
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, СРК-50, біріктірілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ствол пожарный РСК-50
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. Индустриальная көшесі, 38/6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РСК-50 өрт сөндіру оқпаны РСК-50 қолмен өрт сөндіру оқпаны алаудың өзгеретін бұрышы бар водьям немесе бүріккіш су ағынымен жануды сөндіруге арналған. Жұмыс қысымы, МПа: 0,4-0,6 МПа Оқпанды таңбалау-РСК-50 Оқпан түрі-қолмен өрт сөндіру оқпаны Қатты/бүріккіш реактивті түрі Бөшкенің дизайны шығудаактам немесе бүріккіш ағындардың пайда болуына мүмкіндік береді, соның арқасында жануды сөндіру тиімділігі артады және су қоры ұтымды пайдаланылады. I позиция-ағын жабық (жабық); II позиция -актам ағын; III позиция-бүріккіш ағын. СТ РК 1718-2007 Өндірілген сәттен бастап артық емес 12 ай Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тансыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі.Өткізу пунктiнiң есiгiне немесе қақпасына дейiн жеткiзу қабылданбайды. қойма 9- дан 16-ға дейiн. түскi ас 12-ден 13-ке дейiн. тауарды жеткiзушiнiң күшi мен қаражаты есебiнен Тапсырыс берушiнiң қоймасына жеткiзу және түсiру

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770120-1
Наименование закупки:	ствол п о ж а р н ы й
Номер лота:	№ 82916484-ОИ2
Наименование лота:	Ствол
Описание лота:	пожарный, СРК-50, комбинированный
Дополнительное описание лота:	Ствол пожарный РСК-50
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Индустриальная 38/6
Срок поставки:	По заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ствол пожарный РСК-50 Ручной пожарный ствол РСК-50 предназначен для тушения загораний компактной или распыленной струей воды с изменяющимся углом факела. Рабочее давление, МПа: 0,4-0,6 МПа Маркировка ствола - РСК-50 Тип ствола - Ручной пожарный ствол Тип струи Сплошная/Распыленная Конструкция ствола позволяет образовывать на выходе компактную или распыленную струи, за счет чего повышается эффективность тушения загораний и более рационально используется запас воды. I положение - струя перекрыта (закрыто); II положение - компактная струя; III положение - распыленная струя. СТ РК 1718-2007 С момента изготовления не более 12 месяцев При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям,Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго.Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика