Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934938-1
Сатып алудың атауы:	Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасының тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85708708-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	балқығыш, номиналды тоқ 25 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сақтандырғыш буыны ПН-2 16А УХЛ3 PN 2 өнеркәсіптік электр қондырғыларының электр жабдықтарын және 380 В, 50 және 60 Гц номиналды кернеуі бар айнымалы ток электр желілерін және шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталулар кезінде номиналды кернеуі 220 В тұрақты ток тізбектерін қорғау үшін қолданылады. Ақау анықталған жағдайда оны 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ауыстыру қажет. ГОСТ 17242-86 Жабдықтаушы, өнімді қайтаруды және ауыстырылатын өнімді өз қаражаты есебінен жіберуді ұйымдастыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934938-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры
Номер лота:	№ 85708708-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	плавкий, номинальный ток 25 А
Дополнительное описание лота:	
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плавкая вставка ПН-2 16А УХЛ3 ПН 2 используется для защиты электрооборудования промышленных электроустановок и электрических сетей переменного тока с номинальным напряжением 380В частоты 50 и 60Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях. ГОСТ 17242-86 В случае выявление брака подлежить замене не позднее 3-х рабочих дней. Поставщик обязан организовать возврат товара и отправку заменяющего товара за счет своих расходов.