Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021067-1
Сатып алудың атауы:	Байланыстырушы муфталарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88623831-ОИ2
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалғастырғыш муфталар 10 кВ 150х240
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы улица Пушкина, 83
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қосқыш муфталар 10 кВ 150х240 10 кВ-тан аспайтын кернеуге қимасы 150-тен кем емес 240 мм-ден аспайтын қағазбен сіңдірілген кабельдерге арналған термотартылатын муфталар үш тарамды күштік кабельдерді кабельдік құрылыстарда немесе жерде пайдаланылатын 10 кВ-тан аспайтын кернеуге сіңдірілген қағаз оқшаулағышпен қосуға арналған. Кабель түрі АСБ, СБ, ААБл, ААШв және т.б. Муфтаның құрамы 1. Май бөлетін түтікшелер (қалыңдығы кемінде 2 мм) – 6 дана (тарамдарды қағаз оқшаулауға орнату үшін). 2. Сары түсті ыстыққа төзімді май таспасы – 4 дана (кабельді бөлу түбірін орау және электр өрісінің кернеулігін теңестіру үшін) 3. Сары түсті ыстыққа төзімді май таспасы – 2 дана (кабельді бөлу түбірін толтыру үшін) 4. Қара түсті балқытылатын таспа – 2 дана (бос орындарды толтыру үшін) 5. Қара түсті термиялық балқыту таспасы – 2 дана (жерге қосу сақинасын орау үшін) 6. Кабель сымдарының болтты қосқыштары – 3 дана (кабельдер арасындағы сымдарды ажырату болттарымен жалғау үшін) 7. Желім негізіндегі манжеттер – 3 дана (электр өрісінің кернеулігін бөлу үшін. Манжеттер байланыстырушы гильзаларға қойылады) 8. Термиялық балқыту пластиналары – 3 дана (байланыстырғыштардағы электр өрісінің кернеулігін теңестіру үшін). 9. Желімі бар оқшаулағыш термотартылатын түтіктер (қалыңдығы кемінде 2 мм) – 6 дана. 10.Желімі бар қалың қабырғалы термотартылатын түтіктер (қалыңдығы кемінде 2 мм) – 3 дана (түйіскен жердегі тарамдардың оқшауланууын қалпына келтіру үшін) 11. Кабельдің қағаз оқшаулауымен үйлесімді термиялық балқитын мастика – 3 дана (тарамдар арасындағы және айналасындағы кеңістікті толтыру үшін) 12.Кабель майы – 1 қаптама 13.Тығыздағышы бар пластикалық айқыш – 1 дана. (тарамдар арасына орнатылады) 14.«Терки» дөңгелек байланыс тақталары – 2 дана. 15. Жерлендірудің дәнекерленбеген жүйесі (құрамына 2 роликті серіппе, жерлендіру сымы, мыс-қалайыланған тор (2 дана) таңғышқа арналған сым кіреді) 16. Қалың қабырғалы термотартылатын түтіктер (қалыңдығы кемінде 3 мм) 2 дана (L1250мм/D140мм, бүкіл муфтаны тығыздау және қорғау үшін) 17.ПВХ таспасы – 1 дана 18.Муфталарды орнатуға арналған шығыс жиынтығы Барлық түтіктерде өндірушінің атауы, мөлшері көрсетілген. Орнатудан кейін бірден сынақ кернеуін беру. Жеткізу кезінде сәйкестік сертификатын және төлқұжатты ұсыну. Байланысатын термотартылатын муфталар МЕМСТ 13781.0-86 сәйкес сыналады. Қамтамасыз ету қажет: 1. ҚР аумағында өнімді жеткізуге дайындаушы зауыттың уәкілетті хаты. 2. Табысты сынақтарды растайтын ГОСТ 13781.0 -86.1 сәйкес дайындаушы зауыттың бұйымдарды сынау хаттамасы: - ГОСТ 2.19-тармағына сәйкес ауыспалы кернеумен 4 сағат- 13781.0-86 – тұрақты кернеуі 10 мин. сәйкес п. 2.19 ГОСТ– 13781.0-86 – 2.27 және 6.20-тармақтарға сәйкес қыздыру циклдары, ГОСТ 13781.0-86-2.18-тармаққа сәйкес қысқа тұйықталу термиялық тогы, ГОСТ 13781.0-86 – 2.18-тармаққа сәйкес қысқа тұйықталу динамикалық тогы, ГОСТ– 13781.0-86 – 2.23-тармаққа сәйкес жылу сынақтары, ГОСТ-13781.0-86. Сатып алынатын тауар жаңа болуы тиіс, 2026 жылдан ерте емес, өндіруші зауыттың кепілдік мерзімі 54 айдан кем болмауы

	тиіс. ГОСТ 13781.0-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021067-1
Наименование закупки:	Приобретение муфт соединительных
Номер лота:	№ 88623831-ОИ2
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфты соединительные 10 кВ 150х240
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр улица Пушкина, 83
Срок поставки:	15 календарных дней по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Муфты соединительные 10 кВ 150х240 Соединительные термоусаживаемые муфты для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией сечением не менее 150 не более 240 мм2 на напряжение не более 10 кВ предназначены для соединения трехжильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение не более 10 кВ, эксплуатируемых в кабельных сооружениях или в земле. Тип кабеля АСБ, СБ, ААБл, ААШв и др. Состав муфты 1. Термоусаживаемые маслоотделительные трубки (толщина не менее 2мм) – 6шт. (для установки на бумажную изоляцию жил). 2. Термоплавкая маслостойкая лента желтого цвета-4 шт. (для обмотки корешка разделки кабеля и выравнивания напряженности электрического поля) 3.Термоплавкая маслостойкая лента желтого цвета-2 шт. (для заполнения корешка разделки кабеля) 4.Термоплавкая лента черного цвета 2 шт (для заполнения пустот) 5.Термоплавкая лента черного цвета -2 шт (Для обмотки кольца заземления) 6. болтовые соединители кабельных жил -3 шт. (для соединения жил между кабелями, со срывными болтами) 7.Манжеты на клеевой основе-3шт (для распределения напряженности электрического поля. Манжеты накладываются на соединительные гильзы) 8. термоплавкие пластины – 3 шт (для выравнивания напряженности электрического поля на соединителях). 9. Изолирующие термоусаживаемые трубки с клеем (толщина не менее 2мм). -6шт. 10.Толстостенные термоусаживаемые трубки с клеем. (толщина не менее 2мм) -3шт (для восстановления изоляции жил на месте соединения) 11. Термоплавкая мастика, совместимая с бумажной изоляцией кабеля- 3 штуки (для заполнения простанства между и вокруг жил) 12.Кабельный жир- 1упаковка 13.Пластиковая крестовина с герметиком-1шт. (устанавливается между жилами) 14.Скругленные контактные пластины «Терки»-2 шт. 15. Непаянная система заземления (в состав входит 2 роликовые пружины, провод заземления, медно-луженая сетка (2 шт.) проволока для бандажа) 16. Толстостенные термоусаживаемые трубки (толщина не менее 3мм) 2шт. (L1250мм/D140мм ,для герметизации и защиты всей муфты) 17.Лента ПВХ-1 шт 18.Расходный комплект для монтажа муфт На всех трубках нанесены наименование производителя, размер. Подача испытательного напряжения сразу после монтажа. При поставке предоставить сертификат соответствия и паспорт. Соединительные термоусаживаемые муфты испытываются в соответствии с ГОСТ 13781.0-86. Необходимо предоставить:1. Авторизированное письмо от завода изготовителя на поставку продукции на территории РК. 2. Протокол испытания изделий от завода – изготовителя согласно ГОСТ 13781.0-86.1, подтверждающие успешные испытания: – переменным напряжением 4 часа в соответствии с п. 2.19 ГОСТ - 13781.0-86 – постоянным напряжением 10 мин. В соответствии с п. 2.19 ГОСТ – 13781.0-86 – циклами нагрева в соответствии с п 2.27 и 6.20, ГОСТ 13781.0-86 – термическим током короткого замыкания в соответствии с п 2.18, ГОСТ 13781.0-86 – динамическим током короткого замыкания в соответствии с п 2.18, ГОСТ – 13781.0-86 – тепловыми испытаниями в

	соответствии с п 2.23, ГОСТ – 13781.0-86. Закупаемый товар должен быть новым, не ранее 2026г. Гарантийный срок от завода производителя не менее 54 месяца. ГОСТ 13781.0-86