Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018926-1
Сатып алудың атауы:	Жылу желісіне арналған бұрыштарды және құбыржолға арналған жалғағыш муфталарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88242366-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жылу желісіне арналған бұрма
Лоттың сипаттауы:	болат, пенополиуретан жылу оқшаулауымен, полиэтилен қабықшада, диаметрі 66-200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Строительная, 23;
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Болат жылу желісіне арналған бұру, 133*4,0-90-1-20--ППУ 1-ПЭ (СОДК) 133*4,0-Болат бөлудің сыртқы диаметрі 133 мм, қабырға қалыңдығы 4 мм, болат маркасы – 20; ППУ-полиуретанды көбік жылу оқшаулау, 1-оқшаулау түрі №1; ПЭ-жер асты төсеміне арналған қорғаныс полиэтилен қабығы. Бұрылу бұрышы 90 градус; Иық ұзындығы L=1000 мм; Иық ұзындығы L1=350 мм. Бөлудің өзі стандартқа сәйкес келеді МЕМСТ 17375-2001. Бөлудің полиуретанды көбік оқшаулауының сәйкестігі-МЕМСТ 30732-2020. Өнім беруші тауарды беру кезінде тапсырыс берушіге болаттың химиялық құрамы мен механикалық қасиеттерін көрсететін тауар партиясына сапа паспортының (сәйкестік сертификатының) түпнұсқасын немесе дайындаушы зауыт куәландырған көшірмесін беруге міндетті. 2025 жылдан ерте емес МЕМСТ 17375-2001. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018926-1
Наименование закупки:	Приобретение отводов для тепловой сети, муфт для трубопровода
Номер лота:	№ 88242366-ЗЦП2
Наименование лота:	Отвод для тепловой сети
Описание лота:	стальной, с теплоизоляцией из пенополиуретана, в полиэтиленовой оболочке, диаметр 66-200 мм
Дополнительное описание лота:	133х4,0-90-1-225 ППУ-ПЭ (СОДК) L=1000 L1=350
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Строительная, 23;
Срок поставки:	20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод для тепловой сети стальной, 133*4,0-90-1-20-ППУ1-ПЭ (СОДК) 133*4,0 – наружный диаметр стального отвода 133 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали – 20; ППУ – пенополиуретановая теплоизоляция, 1-тип изоляции №1; ПЭ – защитная полиэтиленовая оболочка для подземной прокладки. Угол поворота 90̊градусов; Длина плеча L=1000 мм; Длина плеча L1=350 мм. Соответствие самого отвода стандарту ГОСТ 17375-2001. Соответствие пенополиуретановой теплоизоляции отвода-ГОСТ 30732-2020. Поставщик при передаче товара обязан предоставить Заказчику оригинал или заверенную заводом-изготовителем копию Паспорта качества (сертификата соответствия) на партию товара, отражающий химический состав и механические свойства стали. Не ранее 2025 года ГОСТ 17375-2001 Гарантийный срок (в месяцах) 12