

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792001-1
Сатып алудың атауы:	Аурухана тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81945542-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-2
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ, Зашаған кенті, Х.Доспанова көш 2/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің талаптары бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-2 өрт сөндіргіші-1000 В дейінгі кернеудегі бастапқы өрт ошақтары мен электр қондырғыларын жоюға арналған 2 кг өрт сөндіргіш заттың массасы бар сорғы түріндегі тасымалданатын құрылғы. зарядтың салмағы: $2 \pm 0,1$ кг. * корпустағы жұмыс қысымы: $1,4 \pm 0,2$ МПа * Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: кемінде 2 метр * Затты беру ұзақтығы: кемінде 6 секунд Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін (кейбір өндірушілерде -50 °С). Жалпы өлшемдер (шамамен) * Биіктігі: 315-тен 420 мм-ге дейін * Корпустың диаметрі / Ені: 100-ден 145 мм-ге дейін. өрттерге қолдану-С, Е, А, В. беру ұзақтығы ОТВ кем дегенде-8 секунд. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792001-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для больницы
Номер лота:	№ 81945542-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-2
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п.Зачаганск ул.Х.Доспановой 2/1
Срок поставки:	По заявкам заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-2 — это переносное устройство закачного типа с массой огнетушащего вещества 2 кг, предназначенное для ликвидации первичных очагов возгорания и электроустановок под напряжением до 1000 В. Масса заряда: $2 \pm 0,1$ кг. • Рабочее давление в корпусе: $1,4 \pm 0,2$ МПа • Длина струи огнетушащего вещества: не менее 2 метров • Продолжительность подачи вещества: не менее 6 секунд • Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до +50 °С (у некоторых производителей от -50 °С). Габаритные размеры (приблизительные) • Высота: от 315 до 420 мм • Диаметр корпуса / ширина: от 100 до 145 мм. Применение к пожарам -С, Е, А,В. Продолжительность подачи ОТВ не менее - 8 секунд. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005