

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17173322-1
Сатып алудың атауы:	АЭС үшін ағымдағы пайдаланылатын тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82767669-3ЦП1
Лоттың атауы :	Траверса
Лоттың сипаттауы:	ТВ-255
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Траверс
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК МЕМСТ Р 51164-2005 Көлденең фазалық орналасумен 10-20 кВ аралық темірбетон тіректер үшін бір тізбекті траверс. Көлденең ені 1000 мм. Тірекке бекіту ені кемінде 50 мм, бұрандалы жіптермен ұштармен жабдықталған екі икемді перфорацияланған баспайтын болаттан жасалған жолақтармен жүзеге асырылады. Траверстің негізгі арқалығы төртбұрышты болат құбырдан жасалған. Диаметрі 28-24 мм конус тәрізді үш түйреуіште дәнекерленген гильзасы бар түйреуіш изоляторға бұрау үшін жіп бар. Құрылымдық жағынан, траверстің негізгі арқалығы темірбетон бағанының үстінде болуы керек. Барлық бекіткіштер қосылған.. Айқасты ыстық мырыштау арқылы коррозиядан қорғалған. Траверсаны АО «Астана-АЭК» берген үлгіге сай жасау қажет. Сұрату бойынша траверсаның схемалық үлгісі ұсынылады. Жеткізуші 2026 жылға арналған ҚР аумағында өнімді жеткізуге дайындаушы зауыттан немесе ресми өкілден авторизациялық хат ұсынуы тиіс . Өнім беруші жеткізіп берілетін тауарлардың техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17173322-1
Наименование закупки:	Государственный закуп товаров текущей эксплуатации для РЭС
Номер лота:	№ 82767669-ЗЦП1
Наименование лота:	Траверса
Описание лота:	ТВ-255
Дополнительное описание лота:	Траверс
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 Одноцепная траверса для промежуточных железобетонных опор 10-20кВ с горизонтальным расположением фаз. Ширина траверсы 1000мм. Крепление к опоре осуществляется двумя гибкими перфорированными лентами из нержавеющей стали шириной не менее 50мм, снабженными оконцевателями с винтовой резьбой. Основная балка траверсы выполнена из стальной трубы квадратного сечения. Три конусообразных штыря д.28-24мм имеют резьбу для накручивания штыревого изолятора с впаянной втулкой. Конструктивно основная балка траверсы должна находиться поверх железобетонной стойки. Весь крепеж в комплекте. Траверса защищена от коррозии методом горячей оцинковки. Траверсу изготовить установленного образца, который будет выдан АО «Астана-РЭК» перед изготовлением. Схема траверсы будет предоставлена по запросу Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от завода изготовителя или официального представителя на поставку продукции на территории РК на 2026г. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании
--	---