

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779627-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіш ұнтақты Ақтөбе ББ (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88071368-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 8 Наурыз көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама 1. ОП-5 (з) АВСЕ-01 (К) ұнтақты өрт сөндіргіші Тауардың атауы: ОП-5 (з) АВСЕ-01 (К) ұнтақты өрт сөндіргіші. Тауардың сипаттамасы: ОП-5 (з) АВСЕ-01 (К) — А, В, С өрт кластарына және дайындаушының пайдалану құжаттамасына сәйкес кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр жабдықтарындағы өрттерді сөндіруге арналған, қысыммен зарядталған, тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш. - Түрі — тасымалды, ұнтақты, қысыммен зарядталған. - Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы — $5 \pm 0,25$ кг. - Өрт сөндіргіш ұнтақтың түрі — АВСЕ. - Өрт сөндіру қабілеті — кемінде 2А, 70В. - Іске қосу-жапқыш құрылғысы — қысым көрсеткіші бар иінтіректі үлгіде. - Іске қосу-жапқыш құрылғысының материалы — жез. - Кездейсоқ іске қосылудан қорғайтын сақтандырғыш — болуы міндетті, пломбаланған. - Иілгіш шланг пен бүріккіш саптама — жиынтықта. - Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы — кемінде 3 м. - Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы — кемінде 10 секунд. - Жұмыс қысымы — $1,4 \pm 0,2$ МПа. - Жұмыс температурасының диапазоны — -40 °С-тан $+50$ °С-қа дейін. - Қайта зарядтау мүмкіндігі — болуы міндетті. - Қызмет ету мерзімі — дайындаушының паспортына сәйкес. - Жеткізу жиынтығы — өрт сөндіргіш толық жинақта, иілгіш шланг пен бүріккіш саптама, паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық). - Тауардың жай-күйі — жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, зауыттық таңбасы мен пломбасы бар. - Шығарылған жылы — 2026 жыл. - Кепілдік мерзімі — тауар жеткізіліп, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына және ЕАЭО техникалық реттеу талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өрт сөндіргіш пайдалануға дайын күйде жеткізілуі қажет. 2. ОП-10 (з) АВСЕ-01 (К) ұнтақты өрт сөндіргіші Тауардың атауы: ОП-10 (з) АВСЕ-01 (К) ұнтақты өрт сөндіргіші. Тауардың сипаттамасы: ОП-10 (з) АВСЕ-01 (К) — А, В, С, Е өрт кластарына және дайындаушының пайдалану құжаттамасына сәйкес кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр жабдықтарындағы өрттерді сөндіруге арналған, қысыммен зарядталған, тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш. - Түрі — тасымалды, ұнтақты, қысыммен зарядталған. - Өрт сөндіргіш ұнтақтың массасы — $10 \pm 0,5$ кг. - Өрт сөндіргіш ұнтақтың түрі — АВСЕ. - Өрт сөндіру қабілеті — осы модельге арналған дайындаушы паспорты мен нормативтік талаптарға сәйкес. - Іске қосу-жапқыш құрылғысы — қысым көрсеткіші бар иінтіректі үлгіде. - Іске қосу-жапқыш құрылғысының материалы — жез. - Кездейсоқ іске қосылудан қорғайтын сақтандырғыш — болуы міндетті, пломбаланған. - Иілгіш шланг пен бүріккіш саптама — жиынтықта. - Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы — кемінде 3 м. - Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы — кемінде 15 секунд. - Жұмыс қысымы — дайындаушының паспортына сәйкес.

- Жұмыс температурасының диапазоны — дайындаушының паспортына сәйкес. - Қайта зарядтау мүмкіндігі — болуы міндетті. - Қызмет ету мерзімі — дайындаушының паспортына сәйкес. - Жеткізу жиынтығы — өрт сөндіргіш толық жинақта, иілгіш шланг пен бүріккіш саптама, паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық). - Тауардың жай-күйі — жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, зауыттық таңбасы мен пломбасы бар. - Шығарылған жылы — 2026 жыл. - Кепілдік мерзімі — тауар жеткізіліп, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына және ЕАЭО техникалық реттеу талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өрт сөндіргіш пайдалануға дайын күйде жеткізілуі қажет.
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779627-1
Наименование закупки:	Огнетушитель порошковый Актюбинское ОУ (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88071368-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул.8 Марта, 3
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация 1. Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) АВСЕ-01 (К) Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) АВСЕ-01 (К) — переносной, закачного типа, предназначенный для тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования под напряжением до 1000 В при соблюдении требований изготовителя. - Тип: порошковый, переносной, закачного типа. - Масса огнетушащего порошка: $5 \pm 0,25$ кг. - Огнетушащий порошок: АВСЕ. - Огнетушащая способность: не ниже 2А, 70В. - Запорно-пусковое устройство: рычажного типа, с индикатором давления. - Материал запорно-пускового устройства: латунь. - Фиксатор от случайного срабатывания: наличие, с опломбированием. - Шланг с насадком-распылителем: в комплекте. - Длина струи огнетушащего вещества: не менее 3 м. - Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 10 секунд. - Рабочее давление: $1,4 \pm 0,2$ МПа. - Диапазон рабочих температур: от -40 °С до $+50$ °С. - Возможность перезарядки: обязательна. - Срок службы: согласно паспорту изготовителя. - Комплект поставки: огнетушитель в сборе, шланг с насадком-распылителем, паспорт (руководство по эксплуатации), документ о подтверждении соответствия — при необходимости согласно законодательству. - Состояние: новый, не бывший в эксплуатации, без повреждений, с заводской маркировкой и пломбой. - Год изготовления: 2026. - Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки и подписания акта приёма-передачи, но не более срока, установленного изготовителем. Товар должен соответствовать применимым требованиям пожарной безопасности и технического регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС. Поставка осуществляется в готовом к эксплуатации состоянии. 2. Огнетушитель порошковый ОП-10 (з) АВСЕ-01 (К) Огнетушитель порошковый ОП-10 (з) АВСЕ-01 (К) — переносной, закачного типа, предназначенный для тушения пожаров классов А, В, С и Е электрооборудования под напряжением до 1000 В в соответствии с паспортом изготовителя. - Тип: порошковый, переносной, закачного типа. - Масса огнетушащего порошка: $10 \pm 0,5$ кг. - Огнетушащий порошок: АВСЕ. - Огнетушащая способность: согласно паспорту изготовителя, не ниже установленных для данной модели нормативных показателей. - Запорно-пусковое устройство: рычажного типа, с индикатором давления. - Материал запорно-пускового устройства: латунь. - Фиксатор от случайного срабатывания: наличие, с опломбированием. - Шланг с насадком-распылителем: в комплекте. - Длина струи огнетушащего вещества: не менее 3 м. - Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 15 секунд. - Рабочее давление: согласно паспорту изготовителя. - Диапазон рабочих температур: согласно паспорту изготовителя. - Возможность перезарядки: обязательна. - Срок службы: согласно паспорту изготовителя. - Комплект поставки: огнетушитель в сборе, шланг с насадком-распылителем,

	паспорт (руководство по эксплуатации), документ о подтверждении соответствия — при необходимости согласно законодательству. - Состояние: новый, не бывший в эксплуатации, без механических повреждений, с заводской маркировкой и пломбой. - Год изготовления: 2026. - Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки и подписания акта приёма-передачи, но не более срока, установленного изготовителем. Товар должен соответствовать применимым требованиям пожарной безопасности и технического регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС. Поставка осуществляется в готовом к эксплуатации состоянии.
--	--