

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792719-1
Сатып алудың атауы:	Тауарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82192119-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель 4*6
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. ул.Камзина,53
Жеткізу мерзімі:	Алып қою кезінде 60 күнтізбелік күн (шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Күштік кабель. Ток өткізгіш талсымдардың материалы: мыс. • Талсым саны: 4. • Желінің номиналды қимасы: 6,0 мм². • Талсым конструкциясы: бір сымды, дөңгелек, класс 1. • Оқшаулау талсымдары: ПВХ-пластикат төмен өрт қауіптілігі. • Жіптерді оқшаулаудың номиналды қалыңдығы: 0,7 мм. • Бұралған оқшауланған талсымдар арасындағы ішкі және сыртқы аралықтарды толтыру. • Белдік оқшаулау: ПВХ-пластикат төмен өрт қауіптілігі. • Белдік оқшаулаудың номиналды қалыңдығы: 1,0 мм. • Сыртқы қабық: ПВХ-пластикат төмен өрт қауіптілігі. • Жануды таратпау санаты: А. • Сыртқы қабықтың номиналды қалыңдығы: 1,8 мм. • Номиналды ауыспалы кернеу: 0,66 кВ. • Айнымалы ток жиілігі: 50 Гц. • Сыналатын ауыспалы кернеу: 3 кВ, жиілігі 50 Гц. • Сынау кезінде шыдамдылық уақыты: 10 минут. • Ұзақ рұқсат етілетін ток жүктемесі: ауада 42 А, жерде 54 А. • Бір секундтық қысқа тұйықталудың рұқсат етілген тогы: 0,65 кА. • 20 °С температурада оқшаулау кедергісі: кемінде 8,7 МОм· км. • Ұзақ пайдалану кезінде талшықты қыздырудың рұқсат етілген температурасы: 70 °С. • Шамадан тыс жүктеме кезінде максималды қыздыру температурасы: 90 °С. • Қысқа тұйықталу кезінде максималды қыздыру температурасы: 160 °С. • Минималды иілу радиусы: 7,5 сыртқы кабель диаметрі. • Жұмыс температурасының диапазоны: -50 °С бастап +50 °С дейін. • Сыртқы кабель диаметрі: 15,8 мм • МЕМСТ 22483-2012 - «Кәбілдерге, сымдарға және бауларға арналған ток өткізгіш желілер». Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілуі тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792719-1
Наименование закупки:	Приобретение товара кабель силовой
Номер лота:	№ 82192119-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель 4*6
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу ул.Камзина,53
Срок поставки:	60 календарных дней при изъятии, (15 календарных дней со дня подписания договора)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой. Материал токопроводящих жил: медь. • Количество жил: 4. • Номинальное сечение жилы: 6,0 мм². • Конструкция жил: однопроволочные, круглые, класс 1. • Изоляция жил: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности. • Номинальная толщина изоляции жил: 0,7 мм. • Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами. • Поясная изоляция: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности. • Номинальная толщина поясной изоляции: 1,0 мм. • Наружная оболочка: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности. • Категория нераспространения горения: А. • Номинальная толщина наружной оболочки: 1,8 мм. • Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ. • Частота переменного тока: 50 Гц. • Испытательное переменное напряжение: 3 кВ, частота 50 Гц. • Время выдержки при испытании: 10 минут. • Длительно допустимая токовая нагрузка: 42 А на воздухе, 54 А в земле. • Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 0,65 кА. • Сопротивление изоляции при температуре 20 °С: не менее 8,7 МОм·км. • Допустимая температура нагрева жил при длительной эксплуатации: 70 °С. • Максимальная температура нагрева жил при перегрузке: 90 °С. • Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании: 160 °С. • Минимальный радиус изгиба: 7,5 наружных диаметров кабеля. • Диапазон рабочих температур: от –50 °С до +50 °С. • Наружный диаметр кабеля: 15,8 мм • ГОСТ 22483-2012 — «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров». Товар должен быть доставлен на склад Заказчика