

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846993-1
Сатып алудың атауы:	АХЧ бөліміне арналған тауарлар.
Лоттың нөмірі:	№ 80810699-ОИЗ
Лоттың атауы:	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электромагниттік контактор.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 62
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айнымалы ток электромагниттік контакторы. Үш полюсті (ЗР), қайтымсыз орындау, ашық орындау, Үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштарын қосу/тоқтату үшін. Номиналды жұмыс тогы 380/400 В АС-3 болғанда $I_e = 9$ А. Номиналды жұмыс кернеуі $U_e = 690$ В АС. Номиналды оқшаулау кернеуі $U_i = 690$ в. Номиналды импульстік төзімді кернеу $U_{imp} = 8$ кВ. басқару тізбегінің номиналды кернеуі $U_c = 220$ В айнымалы ток, 50 Гц. Негізгі қуат түйреуіштері: 3 қалыпты ашық (ЗНО), ЗР. кірістірілген көмекші түйреуіштер: 1НО + 1НЗ. Басқару катушкасы: айнымалы ток, 220В айнымалы ток, 50Гц. АС3 қолдану санатындағы электр қозғалтқышының номиналды қуаты: 380/400 в температурада 4 кВт. 380/400 в температурада АС-4 санатындағы рұқсат етілген жұмыс тогы: 3,5 А. Шартты жылу тогы $I_{th} = 20$ А қоршаған орта температурасы 50 °С-тан төмен болғанда. 660/690 в температурада АС-3 санатындағы Номиналды ток: 6,6 а. қозғалтқыштың Номиналды қуаты 220/240 в кезінде АС-3 санатында: 2,2 кВт, 660/690 в кезінде: 5,5 кВт. IP20 қорғау дәрежесі. Орнату: стандартты ТН35-15 немесе ТН35-7.5 DIN рельсіне немесе орнату тақтасына. Қуат тізбегін қосу: бұрандалы. Қосылатын өткізгіштің максималды қимасы: 25 мм² дейін. Нормативтік құжаттама: ГОСТ IEC 60947-4-1, ТР КО 004/2011. Климаттық орындау: УХЛ4. Жалпы орындау — төмен вольтты жиынтық құрылғылар мен басқару шкафтарына орнатуға арналған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846993-1
Наименование закупки:	Товары для АХЧ.
Номер лота:	№ 80810699-ОИЗ
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	Контактор электромагнитный.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 62
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор электромагнитный переменного тока. Трехполюсный (ЗР), неревверсивного исполнения, открытого исполнения, для коммутации и пуска/останова трехфазных асинхронных электродвигателей. Номинальный рабочий ток $I_e = 9$ А при 380/400 В АС-3. Номинальное рабочее напряжение $U_e = 690$ В АС. Номинальное напряжение изоляции $U_i = 690$ В. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp} = 8$ кВ. Номинальное напряжение цепи управления $U_c = 220$ В АС, 50 Гц. Главные силовые контакты: 3 нормально разомкнутых (ЗНО), ЗР. Встроенные вспомогательные контакты: 1НО + 1НЗ. Катушка управления: переменного тока, 220 В АС, 50 Гц. Номинальная мощность электродвигателя в категории применения АС-3: 4 кВт при 380/400 В. Допустимый рабочий ток в категории АС-4 при 380/400 В: 3,5 А. Условный тепловой ток $I_{th} = 20$ А при температуре окружающей среды менее 50 °С. Номинальный ток в категории АС-3 при 660/690 В: 6,6 А. Номинальная мощность двигателя в категории АС-3 при 220/240 В: 2,2 кВт, при 660/690 В: 5,5 кВт. Степень защиты IP20. Монтаж: на стандартную DIN-рейку TH35-15 или TH35-7,5, либо на монтажную панель. Подключение силовой цепи: винтовое. Максимальное сечение подключаемого проводника: до 25 мм². Нормативная документация: ГОСТ IEC 60947-4-1, ТР ТС 004/2011. Исполнение климатическое: УХЛ4. Габаритное исполнение — компактное, для установки в низковольтные комплектные устройства и шкафы управления.