

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17107437-1
Сатып алудың атауы:	жаңа тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81690807-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіштер (Ақмола облысы)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Абай көшесі 71
Жеткізу мерзімі:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления Договора в силу

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көмірқышқылды өрт сөндіргіш. Келесі кластағы өрттерді сөндіру: • - В (жанғыш сұйықтықтар); • - С (жанғыш газдар); • - Е (кернеуі 1000 В-қа дейінгі және одан жоғары электр қондырғылары). Өртсөндіргіш зат: көміртек диоксиді (CO₂). • Заряд массасы: 5 кгнан кем емес. • В класы бойынша өртсөндіру қабілеті: 55В-тан кем емес. • Пайдалану температурасының диапазоны: -40°С-тан +50°С-қа дейін. • Корпусы: қызыл түске боялған, жоғары қысымды болат баллон. • Тиекті-іске қосу құрылғысы: өртсөндіргіш затты үзіліспен беру мүмкіндігін қамтамасыз ететін иінтіректі түрі. • Қорғаныс құрылғылары: сақтандырғыш чеканың және бір реттік нөмірлік пломбаның болуы. • Беру торабы: ұзындығы 0,3 м-ден кем емес иілімді шлангінің және шашыратқыш раструбтың болуы. • Раструб пен тұтқа төмен температурада шытынауға төзімді, диэлектрлік материалдардан жасалуы тиіс. • Корпуста келесі мәліметтер көрсетілген өшірілмейтін заттаңба/жапсырма болуы тиіс: о - өндірушінің атауы және тауар белгісі; о - өртсөндіргіштің түрі мен маркасы; о - заряд массасы және брутто массасы; о - шығарылған айы мен жылы; о - келесі қайта куәландыру/зарядтау күні. • Жиынтықтылығы: жинақталған өртсөндіргіш (баллон, тиекті-іске қосу құрылғысы, раструбы бар шланг), пайдалану жөніндегі нұсқаулық (бұйым төлқұжатымен біріктірілген), қабырғаға ілетін кронштейн. • Тауар жаңа (пайдаланылмаған) болуы тиіс, ақаулары мен зақымданулары болмауы керек, осы техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. • Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс. • ҚР СТ МЕМСТ Р 51057-2005 — бұл тасымалы өртсөндіргіштерге (массасы 20 кг-ға дейін) арналған негізгі стандарт. Байланыс 87087240827, Қызмет көрсету орны Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 71-үй
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17107437-1
Наименование закупки:	приобретение новых товаров
Номер лота:	№ 81690807-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушители (Акмолинская область)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Абай 71
Срок поставки:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель углекислотный. Тушение пожаров классов: - В (горючие жидкости); - С (горючие газы); - Е (электроустановки под напряжением до 1000 В и выше). Огнетушащее вещество: диоксид углерода (CO₂) Масса заряда: не менее 5 кг. Огнетушащая способность по классу В: не менее 55В. Диапазон температур эксплуатации: от -40°С до +50°С. Корпус: стальной баллон высокого давления, окрашенный в красный цвет. Запорнопусковое устройство (ЗПУ): рычажного типа, обеспечивающее возможность прерывистой подачи огнетушащего вещества. Устройства защиты: наличие предохранительной чеки и одноразовой номерной пломбы. Узел подачи: наличие гибкого шланга (длиной не менее 0,3 м) с раструбом-выкидным устройством. Раструб и рукоятка должны быть выполнены из диэлектрических материалов, устойчивых к растрескиванию при низких температурах. На корпусе должна быть нанесена несмываемая этикетка/наклейка с указанием: - наименования производителя и товарного знака; - тип огнетушителя и его марки; - массы заряда и массы брутто; - месяц и год выпуска; даты следующего переосвидетельствования/зарядки. Комплектность: огнетушитель в сборе (баллон, ЗПУ, шланг с раструбом), руководство по эксплуатации, (совмещенное с паспортом изделия), кронштейн настенный. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), без дефектов и повреждений, соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящей технической спецификации. о Образец товара подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. о СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 — это главный стандарт для переносных огнетушителей (массой до 20 кг). о Контакты 87087240827, Место оказания услуг г.Кокшетау, ул.Абая д.71
--	--