

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16698940-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85903126-3ЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель КГ 2*1.5
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель КГ 2*1.5. күштік кабель КГ; сым саны — 2; өткізгіштердің көлденең қимасы — 1,5 мм ² ; өткізгіш материалы — көпжіпті икемді мыс; оқшаулау — ПВХ; қаптама — икемді ПВХ, механикалық әсерлерге және майға төзімді; жұмыс кернеуі — 380 В дейін; пайдалану температурасы — -40 °С-тен +70 °С-қа дейін; икемді, портативті электр жабдықтарын және станоктарды қосуға арналған; ГОСТ 16442-80. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16698940-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85903126-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель КГ 2*1.5
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель КГ 2*1.5. силовой кабель КГ; количество жил — 2; сечение проводников — 1,5 мм ² ; материал жил — медь многожильная гибкая; изоляция — ПВХ; оболочка — ПВХ гибкая, устойчивая к механическим воздействиям и маслам; рабочее напряжение — до 380 В; температура эксплуатации — от –40 °С до +70 °С; гибкий, предназначен для подключения переносного электрооборудования и станков; ГОСТ 16442-80. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.