

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863519-1
Сатып алудың атауы:	ВЫХОД-ШЫҒУ жарықтандырылатын белгіні (жарықтандырылатын эвакуациялық сигнал құрылғысын) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88388133-3ЦП1
Лоттың атауы:	Табло
Лоттың сипаттауы:	ақпараттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарық таблосы
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы улица Рысбек батыра 13А
Жеткізу мерзімі:	қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВЫХОД-ШЫҒУ жарықтандырылатын белгіні (жарықтандырылатын эвакуациялық сигнал құрылғысын) сатып алу. Техникалық талаптар: номиналды қоректендіру кернеуі: 220 В, 50 Гц. Қосалқы (автономды) қуат көзі: кіріктірілген аккумулятор (қайта зарядталатын батарея/UPS). Апаттық режимде жұмыс істеу уақыты: негізгі 220 В қуат көзі сөнген жағдайда кемінде 90 минут. Жарық көзі: жарық диодты (LED). Жұмыс режимі: үздіксіз. Жазба/дизайн: ST RK GOST R 12.4.026-2015 стандартына сәйкес «ШЫҒУ - ВЫХОД» (EXIT) деген екі тілдегі жазу. Түстік безендіру: жасыл түсті сигналдық фон, ақ түсті белгілер/мәтін. Орнату түрі: қабырғаға немесе есік үстіне орнатылады. Габариттік өлшемдері: кемінде 300x150 мм (Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс!!!). Өнім жаңа болуы керек; TR EAEU 043/2017 талаптарына сәйкестік сертификаты мен өнім паспортының болуы міндетті. Кемінде 12 айлық кепілдік. Әрбір тауар бойынша Тапсырыс берушімен +77017465263 нөмірі арқылы келісу қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863519-1
Наименование закупки:	Приобретение светового табло (оповещатель световой эвакуационный) ВЫХОД-ШЫҒУ
Номер лота:	№ 88388133-3ЦП1
Наименование лота:	Табло
Описание лота:	информационное
Дополнительное описание лота:	Табло света
Количество:	22
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Рысбек батыр көшесі 13А
Срок поставки:	15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение светового табло (оповещатель световой эвакуационный) ВЫХОД-ШЫҒУ. Техническое требование: номинальное напряжение питания 220 В, 50 Гц. Резервное (автономное) питание. Встроенный аккумулятор (АКБ / РИП). Время работы в аварийном режиме не менее 90 минут при отключении основной сети 220 В Источник света Светодиодный (LED). Режим работы Постоянный (непрерывный) Надпись / Исполнение Двухязычный текст «ШЫҒУ - ВЫХОД» по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2015 Цветовое решение Зеленый сигнальный фон, белые символы/надпись Тип монтажа Настенный потолочный / наддверный. Габаритные размеры не менее 300x150 мм (обязательно согласовываются с Заказчиком !!!). Товар новый, наличие сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и паспорта изделия обязательно. Гарантия не менее 12 месяцев. Каждый пункт должен быть согласован с Заказчиком +77029846062