

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16730898-1
Сатып алудың атауы:	ЭЭТББ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82893293-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 300 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде; 61 кл дней для ктп

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сертификат СТ KZ Сатып алынатын тауар: ток трансформаторы Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ. Ток трансформаторы Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ 0,66 кВ дейінгі төмен кернеулі электр желілерінде айнымалы токты өлшеу, бақылау және есепке алу үшін арналған. Трансформатор бастапқы тізбектегі токты өлшеу аспаптары мен релелік қорғау құрылғыларына қосуға арналған стандартты 5 А екінші токқа түрлендіруді қамтамасыз етеді. Номинал бастапқы ток — 300 А; Трансформация коэффициенті — 300/5; Дәлдік класы — 0,5; Номинал жиілігі — 50 Гц; Номинал жүктеме — 1 В·А. Климаттық орындалуы — УЗ. Орнату тәсілі — шиналы немесе ток өткізгішке орнатылатын. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген МЕМСТ, СТ РК және/немесе ТР ТС талаптарына сәйкес болуы қажет, сәйкестігін растайтын құжаттармен, техникалық паспортпен және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге жеткізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде анықталған зауыттық ақаулар жеткізушінің есебінен жойылуы немесе тауар ауыстырылуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізер алдында ЭТББ-ға келісу үшін үлгіні ұсыну қажет.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16730898-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для УКПЭЭ
Номер лота:	№ 82893293-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 300 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчик; 61 кл д для ктп

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сертификат СТ KZ Закупаемый товар: трансформатор тока Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ. Трансформатор тока Т-0,66-1-0,5-300/5 УЗ предназначен для измерения, контроля и учёта переменного тока в низковольтных электрических сетях напряжением до 0,66 кВ. Обеспечивает преобразование тока первичной цепи в стандартный вторичный ток 5 А для подключения измерительных приборов и устройств релейной защиты. Номинальный первичный ток — 300 А; Коэффициент трансформации — 300/5; Класс точности — 0,5; Номинальная частота — 50 Гц; Номинальная нагрузка — 1 В·А. Климатическое исполнение — УЗ установка шинная либо на токоведущий провод. Товар должен быть новым, ранее не использованным, соответствовать требованиям ГОСТ, СТ РК и/или ТР ТС, допущенным к применению на территории Республики Казахстан, и поставляться с подтверждающими документами, техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. В течение гарантийного срока выявленные заводские дефекты должны быть устранены за счёт поставщика либо должна осуществляться замена товара. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Перед поставкой товара необходимо предоставить образец для согласования в УКПЭ.
--	---