Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17947877-1
Сатып алудың атауы:	циркуляционный насос для котельной
Лоттың нөмірі:	№ 84665041-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	насос циркуляционный для котла сельского клуба с. Ондирис
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596435100, Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов ауданы, Бидайық а. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов ауданы, Бидайық а.,
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Циркуляциялық сорғының техникалық сипаттамасы Мақсаты: қазандықты жылыту жүйесі үшін (қатты отын қазандығы бар жүйеде салқындатқыштың мәжбүрлі айналымы, жылытылатын ғимараттың ауданы 400 м2) Параметр Мәні *Сорғы түрі * дымқыл роторлы айналым * Бренд / модель* BRS 32/8G (Wilo star-RS 32/8 аналогы, Grundfos UPS 32-80) * Орнату ұзындығы* 180 мм * Қосылу диаметрі* 32 мм (1 1/4") * Бас максималды * 8 м * Өнімділік макс. * 9 м3/сағ дейін (150 л/мин) * Қуат, P1* 100 / 135 / 245 Вт (I / II / III жылдамдық) * Қуат кернеуі* 220В / 50Гц *Жұмыс қысымы * 10 барға дейін * Салқындатқыштың температурасы * -10°C-тан +110°C-қа дейін * Қорғау класы * IP44 * Оқшаулау класы * F * Корпус * шойын * Жұмыс режимі * 3 жылдамдық, ұзақ (24/7) * Жабдық * сорғы, 2 тығыздағыш, Нұсқаулық Қажетті саны: 1 дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17947877-1
Наименование закупки:	циркуляционный насос для котельной
Номер лота:	№ 84665041-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	насос циркуляционный для котла сельского клуба с. Ондирис
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596435100, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Бидайык КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Бидайык,
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая характеристика насоса циркуляционного Назначение: для системы отопления котельной (принудительная циркуляция теплоносителя в системе с твердотопливным котлом, площадь отапливаемого здания 400 м²) Параметр Значение *Тип насоса* Циркуляционный с мокрым ротором *Марка / модель* BRS 32/8G (аналог Wilo Star-RS 32/8, Grundfos UPS 32-80) *Монтажная длина* 180 мм *Диаметр подключения* 32 мм (1 1/4") *Напор максимальный* 8 м *Производительность макс.* до 9 м³/час (150 л/мин) *Мощность, P1* 100 / 135 / 245 Вт (I / II / III скорость) *Напряжение питания* 220 В / 50 Гц *Рабочее давление* до 10 бар *Температура теплоносителя* от -10°C до +110°C *Класс защиты* IP44 *Класс изоляции* F *Корпус* чугун *Режим работы* 3 скорости, продолжительный (24/7) *Комплектация* насос, 2 прокладки, инструкция Требуемое количество: 1 шт.