

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856908-1
Сатып алудың атауы:	АЭЖА үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82725791-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Істікті-тіректі оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Изолятор ТФ - 20
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 30531-97 ТФ-20 түйреуішті төмен вольтты Фарфор оқшаулағыштары электр берудің әуе желілерінде (ЭБЖ), электр станциялары мен кернеуі 1000 В дейінгі айнымалы ток қосалқы станцияларының тарату құрылғыларында (РУ), байланыс желілері мен радиотрансляциялық желілерде сымдарды оқшаулауға және бекітуге арналған. Санат: Оқшаулағыштар Кернеу, В: 1000 Биіктігі, мм:100 Ені, мм: 70 Тереңдігі, мм: жоқ Түсі: ақ Кепілдік мерзімі, жылдар: 4 Салмағы, кг.: 0.49 Жұмыс температурасының диапазоны: - 60 + 50°С Өнім материалы: фарфор Көлемі, м3: 0.00049 Өнім түрі: сызықтық түйреуіш изоляторы Ұзындығы, мм: 70 Табысты сынақтарды растайтын дайындаушы зауыттан бұйымдарды сынау хаттамасын ұсыну қажет: Құрғақ күйдегі импульстік кернеуге арналған хаттама. Кернеу мен ылғалдың әсеріне тұрақтылық хаттамасы. Механикалық беріктік шегіне хаттама. Табысты сынақтарды растайтын дайындаушы зауыттан бұйымдарды сынау хаттамасын ұсыну қажет: Өлшемдер мен материалдардың сәйкестігі туралы хаттама. Температураның жоғарылауын сынау хаттамасы. Электр жүктемесін сынау хаттамасы. Өнім беруші жеткізіп берілетін тауарлардың техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856908-1
Наименование закупки:	Государственный закуп товаров для АРЭС
Номер лота:	№ 82725791-3ЦПЗ
Наименование лота:	Изолятор опорно-штыревой
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	ТФ - 20 изоляторы
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нура город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 30531-97 Изоляторы ТФ-20 штыревые низковольтные фарфоровые предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 1000 В, линий связи и радиотрансляционных сетей. Категория:Изоляторы Напряжение, В:1000 Высота, мм:100 Ширина, мм:70 Глубина, мм:нет Цвет:белый Гарантийный срок, лет:4 Вес, кг.:0.49 Диапазон рабочих температур:- 60+50°C Материал изделия:фарфор Объем, м3:0.00049 Тип изделия: изолятор линейный штыревой Длина,мм:70 Необходимо предоставить протокола испытания изделий от завода – изготовителя подтверждающие успешные испытания: Протокол на импульсное напряжение в сухом состоянии; Протокол на устойчивость под воздействием напряжения и влаги; Протокол на предел механической прочности. Необходимо предоставить протокола испытания изделий от завода – изготовителя подтверждающие успешные испытания: Протокол на соответствие размеров и материалов. Протокол испытания на повышение температуры. Протокол испытания на электрическую нагрузку. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.