Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989910-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес электр тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 88633951-ОИЗ
Лоттың атауы:	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	екі полюсті 1000 В жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғарғы кернеу көрсеткіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196830100, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр а. Жансугуров көшесі 2/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кернеу көрсеткіші: УВН 35-110 КБ. 35-110 КБ жоғары вольтты УВН көрсеткіші ауадағы электр беру желілерінде және кернеуі 35, 110 кВ, жиілігі 50 Гц айнымалы токтың басқа электр қондырғыларында кернеудің болуын немесе болмауын тексеруге арналған. Max кернеуі 110000 в. Min кернеуі 35000 в. 50 Гц жиілік диапазоны. Дыбыстық қоңырау бар. Корпус материалы пластик. Кернеуі 35000-110000 В. Айнымалы кернеу, байланыссыз әдіс 110000 в. Айнымалы кернеу, байланыс әдісі 110000 в. Артқы жарық иә. Өлшеу әдісі байланыссыз және байланыссыз. Түрі кернеу сынағышы. Батареяның Қуат түрі. Корпустың түсі қызыл. Салмағы, кг 1.6. Тапсырыс берушімен келісу 87477879587

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989910-1
Наименование закупки:	Электрические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88633951-ОИЗ
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	двухполюсный свыше 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель высокого напряжения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196830100, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра ул.Жансугурова 2/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Указатель напряжения: УВН 35-110 КБ. Указатель высокого напряжения УВН 35-110 КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110 кВ частотой 50 Гц. Max напряжение 110000 В. Min напряжение 35000 В. Диапазон частот 50 Гц. Звуковая прозвонка есть. Материал корпуса пластик. Напряжение 35000-110000 В. Переменное напряжение, бесконтактный метод 110000 В. Переменное напряжение, контактный метод 110000 В. Подсветка да. Способ измерения бесконтактный и контактный. Тип тестер напряжения. Тип электропитания батарейки. Цвет корпуса красный. Вес, кг 1.6. Согласовать с заказчиком 87477879587