

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17796881-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс және өңдеу материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88305076-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жылуоқшаулағыш тақта
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан, маркасы ПС 75
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу оқшаулағыш фольгаланған орамалы базальт маты. Мақсаты: Жылыту жүйесінің сыртқы құбырларын жылыту. Жалпы ұзындығы: 500 қума метр. Оқшаулағыштың қалыңдығы: кемінде 50 мм. Материалы: базальтты минералды мақта. Қаптамасы: бір жақты арматураланған алюминий фольга. Тығыздығы: 50–100 кг/м³. Жылу өткізгіштігі: +25 °С температурада көбірек емес 0,040 Вт/(м•К). Температураға төзімділігі: кемінде +150 °С. Мөлшері: 500 м. Жеткізу нысаны: зауытта дайындалған орамалар. Сапасы: зақымдануларсыз, өндірушінің талаптарына сәйкес келетін жаңа материал. Жинақтамасы: тек жылу оқшаулағыш материал, мысталған (оцинкованный) қаптамасыз. МЕМСТ 21880-2011
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	194230100, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а., Бәйдібек би 29
Жеткізу мерзімі:	Аумақтық қазынашылық органында тіркелген сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде (сондай-ақ Тапсырыс берушімен қосымша келісе отырып)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылу оқшаулағыш фольгаланған орамалы базальт маты. Мақсаты: Жылыту жүйесінің сыртқы құбырларын жылыту. Жалпы ұзындығы: 500 қума метр. Оқшаулағыштың қалыңдығы: кемінде 50 мм. Материалы: базальтты минералды мақта. Қаптамасы: бір жақты арматураланған алюминий фольга. Тығыздығы: 50–100 кг/м³. Жылу өткізгіштігі: +25 °С температурада көбірек емес 0,040 Вт/(м•К). Температураға төзімділігі: кемінде +150 °С. Мөлшері: 500 м. Жеткізу нысаны: зауытта дайындалған орамалар. Сапасы: зақымдануларсыз, өндірушінің талаптарына сәйкес келетін жаңа материал. Жинақтамасы: тек жылу оқшаулағыш материал, мысталған (оцинкованный) қаптамасыз. МЕМСТ 21880-2011

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17796881-1
Наименование закупки:	Закупка строительных и отделочных материалов
Номер лота:	№ 88305076-ЗЦП1
Наименование лота:	Плита теплоизоляционная
Описание лота:	из минеральной ваты, марка ПС 75
Дополнительное описание лота:	"Мат базальтовый теплоизоляционный фольгированный рулонный. Назначение: Утепление наружных трубопроводов системы отопления. Общая длина 500 погонных метров. Толщина утеплителя: не менее 50 мм. Материал: базальтовая минеральная вата. Покрытие: односторонняя армированная алюминиевая фольга. Плотность: 50-100 кг/м³. Теплопроводность: не более 0,040 Вт/(м•К) при +25 °С. Температурная стойкость: не менее +150 °С. Количество: 500м. Форма поставки: рулоны заводского изготовления. Качество: новый материал, без повреждений, соответствующий требованиям производителя. Комплектация: только теплоизоляционный материал, без оцинкованного кожуха. ГОСТ 21880-201 "
Количество:	500
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	194230100, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш КАЗАХСТАН, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Байдибек би 29
Срок поставки:	В течение 16 (шестнадцать) календарных дней с момента регистрации в территориальном органе Казначейства (также дополнительно согласовав с Заказчиком).
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Мат базальтовый теплоизоляционный фольгированный рулонный. Назначение: Утепление наружных трубопроводов системы отопления. Общая длина 500 погонных метров. Толщина утеплителя: не менее 50 мм. Материал: базальтовая минеральная вата. Покрытие: односторонняя армированная алюминиевая фольга. Плотность: 50-100 кг/м³. Теплопроводность: не более 0,040 Вт/(м•К) при +25 °С. Температурная стойкость: не менее +150 °С. Количество: 500м. Форма поставки: рулоны заводского изготовления. Качество: новый материал, без повреждений, соответствующий требованиям производителя. Комплектация: только теплоизоляционный материал, без оцинкованного кожуха. ГОСТ 21880-201 "