Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18001152-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88718687-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қорғаныс ажырату құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	электр тоғымен жақымдандуна қорғауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қорғаныс ажырату құрылғысы (УЗО / ВДТ)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Кенесары көшесі 32
Жеткізу мерзімі:	Шарқа отырған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қорғанысты өшіру құрылғысы (УЗО / ВДТ) Мақсаты: кіріктірілген қорғанысы жоқ дифференциалды ток қосқышы адамдарды электр тогының соғуынан қорғауға арналған Электр қондырғыларының ток өткізгіш бөліктеріне кездейсоқ тию, сондай-ақ жерге ағып кету токтарынан туындаған өрттің алдын алу. Техникалық сипаттамалары: * Құрылғы түрі: дифференциалды ток қосқышы (RCD / VDT), электромеханикалық (қоректену кернеуіне тәуелсіз). * Полюстер саны: 2 полюс(1P+N немесе 2P). * Номиналды жұмыс кернеуі: кем дегенде 230/240 В (айнымалы ток, жиілігі 50 Гц). * Номиналды ток (In): кемінде 40 А. * Номиналды ажырату дифференциалды ток (IΔn): кем дегенде 30 мА. • Дифференциалды токқа сезімталдық түрі: А түрі (сезімталдық айнымалы синусоидалы және пульсирленген тұрақты ағып кету токтары). * Қысқа тұйықталудың номиналды шартты тогы (Inc): кемінде 10 кА (10 000 А). * Орнату әдісі: DIN рельсіне кемінде 35 мм орнатуға арналған модульдік орындау. * Модульдер саны бойынша ені (қадамы кемінде 18 мм): 2 Модуль. * Қорғау дәрежесі: IP20-дан төмен емес. * Қосымша элементтер: тексеру үшін "Тест" (Т) батырмасының болуы жұмыс қабілеттілігі және алдыңғы панельдегі контактілер күйінің индикаторы. * Жұмыс температурасының диапазоны: -25 °С-тан +40 °С-қа дейін ГОСТ IEC 61008-1 Өнімге қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, жылы болуы керек зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз. Жеткізу кезінде мыналар болуы керек сәйкестік сертификаты мен паспорт (пайдалану жөніндегі нұсқаулық) берілген. * Тауарды жеткізу шарттары • * жеткізу бойынша барлық шығыстар Жеткізуші. * Тауарды жеткізу мерзімі: күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қою. Тауарды жеткізу орны: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі 32

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18001152-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 88718687-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство защитного отключения
Описание лота:	для защиты от поражения электрическим током
Дополнительное описание лота:	Устройство защитного отключения (УЗО / ВДТ)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул.Кенесары 32
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора. В случае нахождения Поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара: в течении 61 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Устройство защитного отключения (УЗО / ВДТ) Назначение: Выключатель дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков, предназначенный для защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок, а также для предотвращения пожаров, вызванных токами утечки на землю. Технические характеристики: • Тип устройства: выключатель дифференциального тока (УЗО / ВДТ), электромеханический (независимый от напряжения питания). • Количество полюсов: 2 полюса (1P+N или 2P). • Номинальное рабочее напряжение: не менее 230/240 В (переменный ток, частота 50 Гц). • Номинальный ток (In): не менее 40 А. • Номинальный отключающий дифференциальный ток (IΔn): не менее 30 мА. • Тип чувствительности к дифференциальному току: тип А (чувствительность к переменному синусоидальному и пульсирующему постоянному токам утечки). • Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc): не менее 10 кА (10 000 А). • Способ монтажа: модульное исполнение для установки на DIN-рейку не менее 35 мм. • Ширина по количеству модулей (шаг не менее 18 мм): 2 модуля. • Степень защиты: не ниже IP20. • Дополнительные элементы: наличие кнопки «Тест» (T) для проверки работоспособности и индикатора состояния контактов на лицевой панели. • Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +40 °C ГОСТ IEC 61008-1 Требования к товару: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, без механических повреждений. При поставке должны быть предоставлены сертификат соответствия и паспорт (инструкция по эксплуатации). • Условия поставки товара: • Все расходы по доставке осуществляются за счет Поставщика. • Срок поставки товара: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора. Место поставки товара: город Астана, район Сарыарка, улица Кенесары 32