

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779691-1
Сатып алудың атауы:	Ұнтақты өрт сөндіргішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88192098-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әкімшілік ғимаратқа арналған, АВС(Е) ұнтағымен зарядталған тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш. Жаңа, пайдаланылмаған, толық зарядталған, пломбаланған, зауыттық паспортымен бірге жеткізіледі. Толық техникалық сипаттамалары мен жиынтықталуы техникалық ерекшелікке сәйкес.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615820100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қ. Әйтеке би көшесі 28
Жеткізу мерзімі:	31.12.2026 ж
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұнтақты өрт сөндіргішті жеткізуге арналған ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1. Тауардың атауы Тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш, ОП-5 түрі. 2. Тапсырыс беруші «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі. 3. Тауардың мақсаты Әкімшілік ғимаратта өрттің бастапқы ошақтарын сөндіруге арналған. 4. Негізгі техникалық сипаттамалары — өрт сөндіргіштің түрі: тасымалды, ұнтақты, қайта зарядталатын; — өрт сөндіргіш ұнтақтың түрі: АВС; — өрт сөндіргіш зат зарядының номиналды массасы: 5 кг; — іске қосу тәсілі: қолмен; — корпусы: металл, коррозиядан қорғайтын жабыны бар; — ішкі қысымды бақылауға арналған индикатормен жабдықталуға тиіс; — іске қосу құрылғысы сақтандырғыш чекамен және пломбамен жабдықталуға тиіс; — икемді шлангісі және ұнтақты бағыттап шашуға арналған саптамасы болуға тиіс; — қатты жанғыш заттарды, жанғыш сұйықтықтарды және жанғыш газдарды сөндіруге жарамды болуға тиіс. Электр жабдықтарын сөндіруге қолдану мүмкіндігі, рұқсат етілетін кернеу және қауіпсіз арақашықтық өндірушінің паспортында және тауардың таңбалауында көрсетілуі тиіс. 5. Тауардың сапасы мен жай-күйіне қойылатын талаптар Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, толық зарядталған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс. Корпуста, іске қосу құрылғысында, қысым индикаторында және шлангіде зақымданулар, тоттану белгілері немесе өзге де ақаулар болмауға тиіс. Қысым индикаторының көрсеткіші жұмыс аймағында болуы қажет. Өрт сөндіргіштің таңбалауында өндіруші, модель, зауыттық нөмір, дайындалған күні, зарядтың массасы, қолдану тәртібі және қауіпсіздік шаралары көрсетілуі тиіс. Тауар Қазақстан Республикасында қолданылатын міндетті қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуға тиіс. 6. Жиынтықтылығы және құжаттары Әрбір өрт сөндіргіштің жиынтығына: — толық зарядталған өрт сөндіргіш; — шланг және шашыратқыш саптама; — қабырғаға бекітуге арналған кронштейн және бекіткіштер; — өндірушінің паспорты; — қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық кіруге тиіс. Өнім беруші тауарға қолданылатын міндетті сәйкестікті растау құжатының көшірмесін немесе оның қолданысын тексеруге мүмкіндік беретін мәліметтерді ұсынады. 7. Кепілдік талаптары Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің пайдалану талаптарын бұзуына байланысты емес ақаулар анықталған жағдайда, Өнім беруші оларды өз қаражаты есебінен жояды немесе тауарды талаптарға сәйкес келетін жаңасына ауыстырады.

8. Жеткізу және қабылдау талаптары

Тауардың саны, жеткізу мерзімі және мекенжайы шартқа сәйкес айқындалады.

Тауарды орау, тасымалдау, жеткізу және түсіру шығыстары оның құнына кіреді.

Қабылдау кезінде тауардың саны, жиынтықтылығы, сыртқы жай-күйі, пломбасының бүтіндігі, қысым индикаторының көрсеткіші және ілеспе құжаттарының болуы тексеріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779691-1
Наименование закупки:	Приобретение порошкового огнетушителя
Номер лота:	№ 88192098-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель переносной порошковый, заряженный порошком АВС(Е), для административного здания. Новый, не бывший в употреблении, полностью заряженный, опломбированный, с заводским паспортом. Полные технические характеристики и комплектация — согласно технической спецификации.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615820100, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер Улица Айтеке би 28
Срок поставки:	31.12.2026 г
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку порошкового огнетушителя - Наименование товара Огнетушитель порошковый переносной, тип ОП-5. - Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района». - Назначение товара Предназначен для тушения очагов пожара на начальной стадии в административном здании. - Основные технические характеристики — тип огнетушителя: переносной, порошковый, перезаряжаемый; — тип огнетушащего порошка: АВС; — номинальная масса заряда огнетушащего вещества: 5 кг; — способ приведения в действие: ручной; — корпус: металлический, с антикоррозионным покрытием; — наличие индикатора для контроля внутреннего давления; — запорно-пусковое устройство с предохранительной чекой и пломбой; — наличие гибкого шланга и насадки для направленной подачи огнетушащего порошка; — пригодность для тушения твердых горючих веществ, горючих жидкостей и горючих газов. Возможность применения для тушения электрооборудования, допустимое напряжение и безопасное расстояние должны быть указаны в паспорте изготовителя и маркировке товара. - Требования к качеству и состоянию товара Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, полностью заряженным и готовым к эксплуатации. Корпус, запорно-пусковое устройство, индикатор давления и шланг не должны иметь повреждений, следов коррозии или иных дефектов. Показание индикатора давления должно находиться в рабочей зоне. Маркировка огнетушителя должна содержать сведения об изготовителе, модели, заводском номере, дате изготовления, массе заряда, порядке применения и мерах безопасности. Товар должен соответствовать обязательным требованиям безопасности, действующим в Республике Казахстан. - Комплектность и документация В комплект каждого огнетушителя должны входить: — полностью заряженный огнетушитель; — шланг с распылительной насадкой; — кронштейн для настенного крепления и крепежные элементы; — паспорт изготовителя; — инструкция по эксплуатации на казахском и русском языках. Поставщик предоставляет копию документа об обязательном подтверждении соответствия, применимого к поставляемому товару, либо сведения, позволяющие проверить его действие. - Гарантийные требования Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

При выявлении в течение гарантийного срока дефектов, не связанных с нарушением Заказчиком правил эксплуатации, Поставщик за свой счет устраняет их либо заменяет товар на новый, соответствующий установленным требованиям.

8. Требования к поставке и приемке

Количество товара, срок и адрес поставки определяются договором.

Стоимость товара включает расходы на упаковку, транспортировку, доставку и разгрузку.

При приемке проверяются количество, комплектность, внешнее состояние товара, целостность пломбы, показание индикатора давления и наличие сопроводительной документации.