

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17820352-1
Сатып алудың атауы:	Құлақтандыру жүйесін жөндеу үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87805262-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИП 103/5 түтінді өрт хабарландырушысы
Саны, көлемі:	86
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	594230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а. А. Иманов к-сі, 78
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимараттар мен құрылыстардың жабық үй- жайларында тізбекті ажырату/тұйықтау және қабылдау-бақылау аспабының (ӨББ) екі сымды шлейфінде «Өрт» сигналын қалыптастыру жолымен температураның көтерілуімен бірге болатын жануды анықтауға арналған. Іске қосылу температурасы (шекті) +54 °С... +70 °С (А1/А3 класы). Тұрақты токтың коммутацияланатын кернеуі 30 В дейін. Коммутацияланатын ток 30 мА-ға дейін. Индикация Оптикалық жарықдиодты индикатор. Қабықты қорғау дәрежесі Кемінде IP30. Жұмыс температурасының диапазоны -50 °С бастап +50 °С дейін. Рұқсат етілген ылғалдылық +35 °С кезінде 95% дейін. Габариттік өлшемдері 60 × 30 мм аспайды. Массасы 0,05 кг-нан артық емес Орташа қызмет мерзіміКемінде 10 жыл

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17820352-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для ремонта системы оповещения
Номер лота:	№ 87805262-3ЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	Извещатель пожарный дымовой ИП 103/5
Количество:	86
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	594230100, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка ул. Иманова, 78
Срок поставки:	15 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся повышением температуры в закрытых помещениях зданий и сооружений, путем размыкания/замыкания цепи и формирования сигнала «Пожар» в двухпроводном шлейфе приёмно контрольного прибора (ППК). Температура срабатывания (пороговая) +54 °С ... +70 °С (Класс А1 / А3). Коммутируемое напряжение До 30 В постоянного тока. Коммутируемый ток До 30 мА. Индикация Оптический светодиодный индикатор сработки. Степень защиты оболочки Не менее IP30. Диапазон рабочих температур От -50 °С до +50 °С. Допустимая влажность До 95% при +35 °С. Габаритные размеры Не более 60 × 30 мм. Масса Не более 0,05 кг. Средний срок службы Не менее 10 лет