

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17711134-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Аршалы қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87599263-3ЦП9
Лоттың атауы :	Қазан қауіпсіздігі тобы
Лоттың сипаттауы:	жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Авармин құрастыру (қорғаныс тобы)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазандықтың қауіпсіздік тобы. Мақсаты: жылыту қазандықтарына орнату және жылыту жүйесін артық қысым мен ауадан қорғау. Жабдық: қауіпсіздік клапаны, автоматты ауа өткізгіш, манометр. Жұмыс ортасы: су. Максималды Жұмыс температурасы: кем дегенде 110 °С. Максималды жұмыс қысымы: кем дегенде 6 бар. Қауіпсіздік клапанының жұмыс қысымы: 3 бар. Қосылу: бұрандалы, 1". Корпус: жылыту жүйелеріне жарамды жез немесе басқа коррозияға төзімді материал. Манометр: өлшеу диапазоны кемінде 0-6 бар. Ауа өткізгіш: Автоматты. Қауіпсіздік клапаны: өнімділікті тексеру үшін қолмен мәжбүрлі түрде ашылады. Орнату: өндірушінің талаптарына сәйкес тік орнату. Жаңалық: тауар жаңа, пайдаланылмаған. Сапасы: өнімнің осы түріне қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес келеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17711134-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Аршалы
Номер лота:	№ 87599263-ЗЦП9
Наименование лота:	Группа безопасности котла
Описание лота:	для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительное описание лота:	Аварминная сборка (группа защиты) (Е-Аршалы)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Группа безопасности котла. Назначение: для установки на отопительные котлы и защиты системы отопления от избыточного давления и завоздушивания. Комплектация: предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Рабочая среда: вода. Максимальная рабочая температура: не менее 110 °С. Максимальное рабочее давление: не менее 6 бар. Давление срабатывания предохранительного клапана: 3 бар. Присоединение: резьбовое, 1". Корпус: латунь или иной коррозионностойкий материал, пригодный для систем отопления. Манометр: диапазон измерения не менее 0-6 бар. Воздухоотводчик: автоматический. Предохранительный клапан: с ручным принудительным открытием для проверки работоспособности. Монтаж: вертикальная установка в соответствии с требованиями производителя. Новизна: товар новый, не бывший в эксплуатации. Качество: соответствует требованиям технических регламентов и стандартов, применимых к данному виду продукции.