

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769896-1
Сатып алудың атауы:	Тесетін тармақты қысқыш
Лоттың нөмірі:	№ 88237877-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тармақтандырулық қысқыш
Лоттың сипаттауы:	жалғастырғыш, өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тесетін тармақты қысқыш Р2Х-95 (16-95/2,5-35)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. Жетісу облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы су торабы "Ново-Антоновка"
Жеткізу мерзімі:	Шарт тіркелген күннен бастап 16 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқышқа техникалық ерекшеліктер Стандарт ГОСТ Р 70352-2022 сәйкес келуі тиіс. Тармақталмалы тесіп өтетін қысқыш Р2Х-95 – 60 дана. Арматура түрі: Электр беру желілеріне арналған, сымдарды жалғауға арналған қысқыштың болуы. Магистральдық кабельдің қимасы кемінде 16–95 мм², тармақталатын кабельдің қимасы кемінде 2,5–35 мм² болуы. Салмағы кемінде 0,100 кг. Қысқыштың түрі: жалғағыш болуы. Кабельді бекіту элементі: кабельге арналған қысқыш. Бұйымның материалы: полимер болуы, контактілік пластиналары қалайыланған мыстан жасалған болуы, үзіп алынатын алюминийден жасалған болуы, бекіту бөлшектері гальваникалық қорғаныш жабыны бар болаттан жасалған болуы, қысқыштың корпусы ультракүлгін сәулелердің әсеріне және төмен температураға төзімді пластиктен жасалған болуы. Өндіруші елі: Ресей. Ұсынылған бағаға жеткізу қосылған. Жеткізу міндеттеледі. Жеткізу орны: 1. ҚР, Жетісу облысы, Сарқан қаласы, «Ново-Антоновка» су торабы – 4 дана. Жеткізу мерзімі: мерзімінен бұрын жеткізу құқығымен 16 күнтізбелік күннен аспайды. Кепілдік міндеттемелер: кемінде 1 жыл. Жеткізілетін тауардың конструкциямен, оларды дайындау жөніндегі материалдармен байланысты не өндірушінің немесе жеткізушінің іс-әрекеті немесе қателігі нәтижесінде көрінетін ақаулары болмауы тиіс. Жаңа, түпнұсқа өндірістен шыққан, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте өндірілген (100% жаңа компоненттерден) болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769896-1
Наименование закупки:	Зажим ответвительный прокалывающий
Номер лота:	№ 88237877-ЗЦП1
Наименование лота:	Зажим ответвительный
Описание лота:	соединительный, переходной
Дополнительное описание лота:	Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 (16-95/2,5-35)
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан Область Жетісу Сарканский район город Саркан гидроузел "Ново-Антоновка"
Срок поставки:	16 рабочих дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на зажим Стандарт должен соответствовать на ГОСТ Р 70352-2022. Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 в количестве 60 штук. Тип арматуры для ЛЭП: Замок для соединения ЛЭП наличие. Сечение магистрального кабеля не менее 16-95 мм², сечение ответвляемого кабеля не менее 2,5-35 мм², масса не менее 0,100 кг. Тип зажима: соединительный наличие, тип элемента крепежа кабеля: зажим для кабеля Материал изделия: полимер наличие, контактные пластины: луженая медь наличие,срывная головка: алюминий наличие, метизы: сталь с гальваническим покрытием, корпус: пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и отрицательным температурам наличие. Страна производитель: Россия. В указанную сумму включена доставка. Доставка обязательна. Место поставки: 1. РК, область Жетісу город Саркан улица Абая 99 (ГКП на ПХВ «Сарканирригация») - 60 шт. Срок поставки: не более 16 календарных дней с правом досрочной поставки. Гарантийные обязательства: не менее 1 года. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или поставщика. Должен быть новый, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов).