Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012339-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді жанармай сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88251176-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельное топливо
Саны, көлемі:	1500
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. мкр.Левый Берег 81Б
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау: Дизельді жанармай. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесінің сипаттамалары: қату температурасы -150С аспайды, 150С кезінде тығыздығы 863,4 кг/м3 артық емес маусымаралық. Цетандық саны, аз емес 45-56; 50% ,С, температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96% С, температура жағдайында айдалады, 340жоғары емес; Кинематикалық тұтқырлығы 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Тұтану температурасы,С, 62-78 жоғары емес; Лайлану температурасы,С, -5-120С жоғары емес; Қату температурасы,С, -15 жоғары емес; Күкірттің массалық үлесі,С, 0,32-0.5 жоғары емес; Меркаптандық күкірттің массалық үлесі,С, 0,01-0,001 жоғары емес; Қышқылдығы, мг КОН 100см3 жанармайда, 0.8-5 жоғары емес; Йодтық саны, 100г жанармайдағы йод 1.6-6 г, жоғары емес; Күлділігі, 0,01-0,003 % жоғары емес; Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03; Тығыздығы 20 С,кг/м3 да, 842,8-860 жоғары емес; Механикалық қоспалардың мазмұны - жоқ; Судың құрамы - жоқ; күкіртті сутектің құрамы - жоқ; Суда еритін қышқылдар мен сілтінің мазмұны - жоқ; Мысты пластинкадағы сынақ - шыдайды; Іс жүзінде шайырдің шоғырлануы, мг 100 см3, жанармай, 7-40 жоғары емес; Сүзілу коэффиценті, 1,1-3 жоғары емес; Тауарды жеткізу талондық жүйе негізінде жүзеге асырылады. Дизелге арналған талондардың іс-әрекетін қамтамасыз ету Қызылорда облысының аудандары мен қаласында жүзеге асырылады. Талондардың қолданылу мерзімі өткеннен кейін, әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің ұсынуы және өтінімі бойынша мерзімі өткен талондарды жаңасына айырбастауды жүргізуге міндетті. ГОСТ 305-82

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012339-1
Наименование закупки:	Приобретение дизельного топлива
Номер лота:	№ 88251176-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	Дизельді жанармай
Количество:	1500
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда мкр.Левый Берег 81Б
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Дизельное топливо. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: температура застывания не выше -150С, плотность при 150С не более 863,4 кг/м3. 50% перегоняется при температуре, С, не выше 280; 96% перегоняется при температуре, С, не выше 340; Кинематическая вязкость при 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Температура вспышки, С, не выше 62-78; Температура помутнения, С, не выше -5-12; Температура замерзания, С, не выше -15; Массовая доля серы, С, не более 0,32-0.5; Массовая доля меркаптановой серы, С, не более 0,01-0,001; Кислотность, мг КОН на 100см3 топлива, не более 0.8-5; Йодистое число, грамм йода на 100 грамм топлива, не более 1.6-6; Зольность, % не более 0,01-0,003; Коксуемость 10%- ного остатка, % не более 0,2-0,03; Плотность при 20 С, кг/м3, не более 842,8-860; Содержание механических примесей - отсутствует; Содержание воды - отсутствует; Содержание сероводорода – отсутствует; Содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствует; Испытание на медной пластинке - выдерживает; Концентрация фактических смол, мг на 100 см3, топлива, не более 7-40; Коэффициент фильтруемости, не более 1,1-3; Поставка осуществляется по заявке заказчика на основе талонной системы. Обеспечением действия талонов на дизел осуществляется районов и города Кызылординской области. По истечении срока действия талонов потенциальный поставщик обязан по представлению и заявке заказчика произвести обмен просроченных талонов на новые. ГОСТ 305-82