

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769313-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86903536-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	шифрлау аппаратурасына арналған, топтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік жинақ (қолғап, бот, қайшы)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	333649100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қоңыр а. Алматы – Өскемен тас жолы 283 км, 5 ғимарат.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жинақ диэлектрлік (қолғап, боттар, қайшылар). 1. Мақсаты Диэлектрлік жинақ персоналды электр қондырғыларымен жұмыстарды орындау және электр қорғау құралдарын қолданудың рұқсат етілген жағдайлары шегінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде электр тогының соғуынан қорғауға арналған. 2. Толықтығы Жинақ мыналарды қамтуы керек: Диэлектрлік қолғаптар - 1 жұп. Диэлектрлік боттар - 1 жұп. Электр сымдарын кесуге арналған диэлектрлік қайшы-1 дана. 3. Техникалық сипаттамалары мен талаптары 3.1. Диэлектрлік қолғаптар Материал-электр оқшаулағыш резеңке. Мақсаты-қолды электр тогының соғуынан қорғау. Бұйым қорғау сыныбын, рұқсат етілген кернеуді, дайындалған күнін және басқа да міндетті мәліметтерді көрсете отырып таңбалануы тиіс. Өлшем ыңғайлылық пен қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Қолғаптар тесілмеуі, кесілмеуі, жарылып кетпеуі және басқа да ақаулар болмауы керек. 3.2. Диэлектрлік боттар Материал-электр оқшаулағыш резеңке. Мақсаты-аяқтарды электр тогының соғуынан қосымша қорғау. Көлемі-Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Бұйымдарда дайындаушының таңбалануы және қолданудың рұқсат етілген шарттары туралы мәліметтер болуы тиіс. Боттар зақымдалмауы, жарылуы, стратификациясы және басқа ақаулары болмауы керек. 3.3. Диэлектрлік қайшы Өнім түрі-электротехникалық жұмыстарға арналған арнайы оқшауланған қайшы. Мақсаты-сымдар мен кабельдерді кесу бойынша дайындаушы көздеген операцияларды орындау. Тұтқаларда бұйымның мақсатына сәйкес қорғауды қамтамасыз ететін электр оқшаулағыш жабыны немесе конструкциясы болуы тиіс. Құралдың дайындаушының таңбалануы және қолданудың рұқсат етілген шарттары туралы мәліметтер болуы тиіс. Қайшылар оқшаулау мен механикалық ақауларға зақым келтірместен жарамды болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769313-1
Наименование закупки:	Приобретение пожарного оборудования
Номер лота:	№ 86903536-3ЦП1
Наименование лота:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание лота:	для аппаратуры шифрования, групповой
Дополнительное описание лота:	Диэлектрический комплект (перчатки, боты, ножницы)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	333649100, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Коныр трасса Алматы – Усть – Каменогорск 283 км, здание 5
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект диэлектрический (перчатки, боты, ножницы). 1. Назначение Диэлектрический комплект предназначен для защиты персонала от поражения электрическим током при выполнении работ с электроустановками и проведении аварийно-спасательных работ в пределах допустимых условий применения средств электрозащиты. 2. Комплектность Комплект должен включать: Перчатки диэлектрические — 1 пара. Боты диэлектрические — 1 пара. Ножницы диэлектрические для резки электротехнических проводов — 1 штука. 3. Технические характеристики и требования 3.1. Перчатки диэлектрические Материал — электроизоляционная резина. Назначение — защита рук от поражения электрическим током. Изделие должно иметь маркировку с указанием класса защиты, допустимого напряжения, даты изготовления и других обязательных сведений. Размер должен обеспечивать удобство и безопасное использование. Перчатки должны быть без проколов, порезов, трещин и других дефектов. 3.2. Боты диэлектрические Материал — электроизоляционная резина. Назначение — дополнительная защита ног от поражения электрическим током. Размер — согласно заявке заказчика. Изделия должны иметь маркировку изготовителя и сведения о допустимых условиях применения. Боты должны быть без повреждений, трещин, расслоений и других дефектов. 3.3. Ножницы диэлектрические Тип изделия — специальные изолированные ножницы для электротехнических работ. Назначение — выполнение предусмотренных изготовителем операций по резке проводов и кабелей. Рукоятки должны иметь электроизоляционное покрытие или конструкцию, обеспечивающую защиту в соответствии с назначением изделия. Инструмент должен иметь маркировку изготовителя и сведения о допустимых условиях применения. Ножницы должны быть исправными, без повреждений изоляции и механических дефектов.