



13 октября 2026 г.

Жылу энергиясын есепке алу торабын және жылу жеткізгішін алу АКТІСІ

АКТ изъятия допуска узла учёта тепловой энергии и теплоносителя

Абонтенттің атауы: **КГКП "Ясли-сад №196"**
Наименование абонента:



"АлТС" ЖШС-мен шарт": **39723**

Договор с ТОО "АлТС":

Есепке алу объектісі: **Детский сад (лит.А), прачечная (лит. В)**

Объект учёта:

Объектінің мекенжайы: **ул.Барибаева, д.55**

Адрес объекта:

Жылу өлшеу қондырғысын қарау нәтижесінде пломбалардың қауіпсіздігі тексеріліп, олар бөлшектеліп, келесі ақаулар анықталды/В результате обследования узла учёта тепловой энергии проверена сохранность пломб, выполнен их демонтаж, а также выявлены следующие неисправности:

ПУТЭ распломбируется на очередную метрологическую поверку. УМС исправна. ГВС и отопление в работе. Наряд № 128421

Узел учета оборудован следующими средствами измерений:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Пломбасы ЖШС "АлЖЖ"	Дата очередной поверки
			Min	Max	Пломбы ТОО "АлТС"	
SKS-3	14632	Узел учета			АС0015291	06.06.2027
PL-6	1604073 В	Обратный трубопровод	0,00	150,0	АС0067040	29.06.2027
PL-6	1604073 А	Подающий трубопровод	0,00	150,0	АС0067039	29.06.2027
QALCASONIC F2	00262471	Обратный трубопровод	0,03	6,0	АС0067038	25.10.2026
QALCASONIC F2	00262460	Подающий трубопровод	0,03	6,0	АС0067037	25.10.2026

Есептеу қондырғысын жабу кезіндегі жалпы мәндер:

Итоговые значения на момент распломбировки узла учёта:

Жалпы / Общие, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	Тр, ч	Бекіту уакыты: \Время фиксации:
736,343	41861,728	36661,792		29218,63	13.10.2026 23:00:06

Байланыс параметрі: **Интернет: / 10.100.24.126:37772 / /**

Параметр связи:

Текущие значения:

ТПВ	ТОВ	МПВ	МОВ
53	29	1,9	1,9

Еске саламыз/Напоминаем:

Өлшеу құралдарының біреуі есепке алу қондырғысынан істен шыққан сәттен бастап және/немесе осы Актіні ресімдеген кезден бастап есептеу есептеу арқылы жүргізіледі. Өлшеу құрылғысының жұмысын отыз күн ішінде қалпына келтіру керек. Есептеу қондырғысы жұмыс істеуге қалпына келтірілгеннен кейін қабылдау туралы куәлікті беру үшін сізге «АлЖЖ» ЖШС-не мына телефон арқылы өтініш беру қажет: +7 (727) 341-0777. Рұқсат ету куәлігі есепке алу құрылғысымен жұмыс істейтін модем байланысы болған жағдайда ғана беріледі.

С момента выхода из строя одного из средств измерений из состава узла учёта и/или с момента оформления данного Акта начисление будет выполнено расчётным путём. Вам необходимо восстановить работоспособность узла учёта в течении тридцати дней. После восстановления работоспособности узла учёта требуется подать заявку в ТОО "АлТС" по тел.: +7(727) 341-0777 для оформления Акта допуска. Акт допуска оформляется только при исправной модемной связи с прибором учёта.

Представитель ТОО "АлТС": инженер СКПУТЭ

(должность,

Смагул З.А.

Ф.И.О.,

подпись)

Абонтент өкілі:

Представитель абонента:

(должность,

Ф.И.О.,

подпись)

Контактный телефон: +7 () - -