

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17727095-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88081357-3ЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөлікке арналған өрт сөндіргіш, кемінде 2 кг
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Абай даңғылы, 15
Жеткізу мерзімі:	келісімге қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн қоса
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөлікке арналған өрт сөндіргіш (кемінде 2 кг). ОР-2 моделінің сипаттамалары мен ерекшеліктері: Заряд салмағы – кемінде 2 кг өрт сөндіруші ұнтақ. Жалпы салмағы – шамамен 3,2-3,7 кг. Өрт кластары: А (қатты заттар), В (тез тұтанатын сұйықтықтар), С (газдар), Е (кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр жабдықтары). Қызмет ету мерзімі – 10 жылға дейін (әрбір 5 жыл сайын міндетті түрде қайта зарядтау шартымен). Тексеру: манометр тілшесі жасыл аймақта болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17727095-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных запчастей
Номер лота:	№ 88081357-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель автомобильный не менее 2 кг
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, г.Аркалык, проспект Абая 15
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора включительно
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель автомобильный не менее 2 кг Характеристики и особенности ОП-2 Масса заряда: не менее 2 кг огнетушащего порошка.Общая масса: около 3,2-3,7 кг.Классы тушения: А (твердые вещества), В (горючие жидкости), С (газы), Е (электрооборудование под напряжением до 1000 В).Срок службы: до 10 лет с обязательной перезарядкой раз в 5 лет.Проверка: стрелка манометра должна находиться в зеленой зоне.